

1과목 : 가스안전관리

1. 다음 중 전기설비 방폭구조의 종류가 아닌 것은?

- ① 접지 방폭구조 ② 유입 방폭구조
③ 압력 방폭구조 ④ 안전증 방폭구조

2. 다음 중 특정고압가스에 해당되지 않은 것은?

- ① 이산화탄소 ② 수소
③ 산소 ④ 천연가스

3. 내부용적이 25000L인 액화산소 저장탱크의 저장능력은 얼마인가? (단, 비중은 1.14이다.)

- ① 21930kg ② 24780kg
③ 25650kg ④ 28500kg

4. 배관의 설치방법으로 산소 또는 천연메탄을 수송하기 위한 배관과 이에 접속하는 압축기와의 사이에 반드시 설치하여야 하는 것은?

- ① 방파판 ② 솔레노이드
③ 수취기 ④ 안전밸브

5. 공정에 존재하는 위험요소와 비록 위험하지는 않더라도 공정의 효율을 떨어뜨릴 수 있는 운전상의 문제를 파악하기 위한 안전성 평가기법은?

- ① 안전성 검토(Safety Review)기법
② 예비위험성 평가(Preliminary Hazard Analysis)기법
③ 사고예상 질문(What If Analysis)기법
④ 위험과 운전분석(HAZOP)기법

6. 다음 특정설비 재검사 대상인 것은?

- ① 역화방지장치
② 차량에 고정된 탱크
③ 독성가스 배관용 밸브
④ 자동차용가스 자동주입기

7. 독성가스와의 고압가스 충전 용기를 차량에 적재하여 운반할 때 부착하는 경계표지에 대한 내용으로 옳은 것은?

- ① 적색글씨로 “위험 고압가스”라고 표시
② 황색글씨로 “위험 고압가스”라고 표시
③ 적색글씨로 “주의 고압가스”라고 표시
④ 황색글씨로 “주의 고압가스”라고 표시

8. LP 가스설비를 수리할 때 내부의 LP가스를 질소 또는 물로 치환하고, 치환에 사용된 가스나 액체를 공기로 재치환하여야 하는데, 이 때 공기에 의한 재치환 결과가 산소농도 측정기로 측정하여 산소농도가 얼마의 범위 내에 있을 때까지 공기로 재치환하여야 하는가?

- ① 4~6% ② 7~11%
③ 12~16% ④ 18~22%

9. 고압가스특정제조시설 중 도로 밑에 매설하는 배관의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시가지의 도로 밑에 배관을 설치하는 경우에는 보호판을 배관의 정상부로부터 30cm 이상 떨어진 그 배관의 직상부에 설치한다.
② 배관은 그 외면으로부터 도로의 경계와 수평거리로 1m

이상을 유지한다.

- ③ 배관은 원칙적으로 자동차 등의 하중의 영향이 적은 곳에 매설한다.
④ 배관은 그 외면으로부터 도로 밑의 다른 시설물과 60cm 이상의 거리를 유지한다.

10. 공기보다 비중이 가벼운 도시가스의 공급시설로서 공급시설이 지하에 설치된 경우의 통풍구조의 기준으로 틀린 것은?

- ① 통풍구조는 환기구를 2방향 이상 분산하여 설치한다.
② 배기구는 천장면으로부터 30cm 이내에 설치한다.
③ 흡입구 및 배기구의 관경은 500mm 이상으로 하되, 통풍이 양호하도록 한다.
④ 배기가스 방출구는 지면에서 3m 이상의 높이에 설치하되, 화기가 없는 안전한 장소에 설치한다.

11. 다음 중 폭발한계의 범위가 가장 좁은 것은?

- ① 프로판 ② 암모니아
③ 수소 ④ 아세틸렌

12. 도시가스 사용시설에서 정한 액화가스란 상용의 온도 또는 섭씨 35도의 온도에서 압력이 얼마 이상이 되는 것을 말하는가?

- ① 0.1MPa ② 0.2MPa
③ 0.5MPa ④ 1MPa

13. 염소가스 저장탱크의 과충전 방지장치는 가스 충전량이 저장탱크의 내용적의 몇 %를 초과할 때 가스충전이 되지 않도록 동작하는가?

- ① 60% ② 80%
③ 90% ④ 95%

14. 도시가스사고의 사고 유형이 아닌 것은?

- ① 시설부식 ② 시설 부적합
③ 보호포 설치 ④ 연결부 이완

15. 가연성가스 저온저장탱크 내부의 압력이 외부의 압력보다 낮아져 저장탱크가 파괴되는 것을 방지하기 위한 조치로서 갖추어야 할 설비가 아닌 것은?

- ① 압력계 ② 압력 경보설비
③ 정전기 제거설비 ④ 진공 안전밸브

16. 일반 도시가스 배관 중 중압 이하의 배관과 고압배관을 매설하는 경우 서로간의 거리를 몇 m 이상을 유지하여야 하는가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 5

17. 초저온 용기의 단열 성능시험용 저온액화가스가 아닌 것은?

- ① 액화아르곤 ② 액화산소
③ 액화공기 ④ 액화질소

18. 고압가스 판매소의 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 충전용기의 보관실은 불연재료를 사용한다.
② 가연성가스·산소 및 독성가스의 저장실은 각각 구분하여 설치한다.

- ③ 용기보관실 및 사무실은 부지를 구분하여 설치한다.
- ④ 산소, 독성가스 또는 가연성가스를 보관하는 용기보관실의 면적은 각 고압가스별로 10m² 이상으로 한다.

19. 운전 중인 액화석유가스 충전설비의 작동상황에 대하여 주기적으로 점검하여야 한다. 점검주기는? (단, 철망 등이 부착되어 있지 않은 것으로 간주한다.)

- ① 1일에 1회 이상 ② 1주일에 1회 이상
- ③ 3월에 1회 이상 ④ 6월에 1회 이상

20. 재검사 용기 및 특정설비의 파기방법으로 틀린 것은?

- ① 잔가스를 전부 제거한 후 절단한다.
- ② 절단 등의 방법으로 파기하여 원형으로 가공할 수 없도록 한다.
- ③ 파기 시에는 검사장소에서 검사원 입회하에 사용자가 실시할 수 있다.
- ④ 파기 물품은 검사 신청인이 인수시킨 내에 인수하지 아니한 때도 검사인이 임의로 매각처분하면 안 된다.

21. 도시가스배관이 굴착으로 20m이상이 노출되어 누출가스가 체류하기 쉬운 장소일 때 가스누출경보기는 몇 m마다 설치해야 하는가?

- ① 5 ② 10
- ③ 20 ④ 30

22. 시안화수소의 중합폭발을 방지하기 위하여 주로 사용할 수 있는 안정제는?

- ① 탄산가스 ② 황산
- ③ 질소 ④ 일산화탄소

23. 고압가스 용접용기 동체의 내경은 약 몇 mm인가?

- 동체두께 : 2mm
- 최고충전압력 : 2.5MPa
- 인장강도 : 480N/mm²
- 부식여유 : 0
- 용접효율 : 1

- ① 190mm ② 290mm
- ③ 660mm ④ 760mm

24. 고압가스관련법에서 사용되는 용어의 정의에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 가연성가스라 함은 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한이 10% 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20% 이상인 것을 말한다.
- ② 독성가스라 함은 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도가 100만분의 100이하인 것을 말한다.
- ③ 액화가스라 함은 가압·냉각 등의 방법에 의하여 액체 상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 비점이 섭씨 40도 이하 또는 상용의 온도 이하인 것을 말한다.
- ④ 초저온저장탱크라 함은 섭씨 영하 50도 이하의 저장탱크로서 단열재로 피복하거나 냉동설비로 냉각하는 등의 방법으로 저장탱크내의 가스온도가 상용의 온도를 초과하지 아니하도록 한 것을 말한다.

25. 다음 고압가스 압축작업 중 작업을 즉시 중단해야 하는 경우인 것은?

- ① 산소 중의 아세틸렌, 에틸렌 및 수소의 용량합계가 전체 용량의 2% 이상인 것

- ② 아세틸렌 중의 산소용량이 전체 용량의 1% 이하의 것
- ③ 산소 중의 가연성가스(아세틸렌, 에틸렌 및 수소를 제외한)의 용량이 전체 용량의 2% 이하의 것
- ④ 시안화수소중의 산소용량이 전체 용량의 2% 이상의 것

26. 다음 중 가스사고를 분류하는 일반적인 방법이 아닌 것은?

- ① 원인에 따른 분류
- ② 사용처에 따른 분류
- ③ 사고형태에 따른 분류
- ④ 사용자의 연령에 따른 분류

27. 고압가스 저장시설에 설치하는 방류독에는 계단, 사다리 또는 토사를 높이 쌓아올림 등에 의한 출입구를 둘레 몇 m 마다 1개 이상을 두어야 하는가?

- ① 30 ② 50
- ③ 75 ④ 100

28. LPG용기 및 저장탱크에 주로 사용되는 안전밸브의 형식은?

- ① 가용전식 ② 파열판식
- ③ 중추식 ④ 스프링식

29. 가스 충전용기 운반 시 동일 차량에 적재할 수 없는 것은?

- ① 염소와 아세틸렌 ② 질소와 아세틸렌
- ③ 프로판과 아세틸렌 ④ 염소와 산소

30. 다음 ()안에 들어갈 수 있는 경우로 옳지 않은 것은?

액화천연가스의 저장설비와 처리설비는 그 외면으로부터 사업소 경계까지 일정규모 이상의 안전거리를 유지하여야 한다. 이 때 사업소 경계가 ()의 경우에는 이들의 반대 편 끝을 경계로 보고 있다.

- ① 산 ② 호수
- ③ 하천 ④ 바다

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 비중이 0.5인 LPG를 제조하는 공장에서 1일 10만L를 생산하여 24시간 정치 후 모두 산업현장으로 보낸다. 이 회사에서 생산하는 LPG를 저장하려면 저장용량이 5톤인 저장탱크 몇 개를 설치해야 하는가?

- ① 2 ② 5
- ③ 7 ④ 10

32. 고압용기나 탱크 및 라인(line) 등의 퍼지(perge)용으로 주로 쓰이는 기체는?

- ① 산소 ② 수소
- ③ 산화질소 ④ 질소

33. 고압가스제조소의 작업원은 얼마의 기간 이내에 1회 이상 보호구의 사용훈련을 받아 사용방법을 숙지하여야 하는가?

- ① 1개월 ② 3개월
- ③ 6개월 ④ 12개월

34. LPG기화장치의 작동원리에 따른 구분으로 저온의 액화가

스를 조정기를 통하여 감압한 후 열교환기에 공급해 강제 기화시켜 공급하는 방식은?

- ① 해수가열 방식 ② 가온감압 방식
 ③ 감압가열 방식 ④ 중간 매체 방식

35. 도시가스사업법령에서는 도시가스를 압력에 따라 고압, 중압 및 저압으로 구분하고 있다. 중압의 범위로 옳은 것은? (단, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 않은 경우로 가정한다.)

- ① 0.1MPa 이상, 1MPa 미만
 ② 0.2MPa 이상, 1MPa 미만
 ③ 0.1MPa 이상, 0.2MPa 미만
 ④ 0.01MPa 이상, 0.2MPa 미만

36. 가연성가스 누출검지 경보장치의 경보농도는 얼마인가?

- ① 폭발 하한계 이하
 ② LC₅₀ 기준농도 이하
 ③ 폭발 하한계 1/4 이하
 ④ TLV-TWA 기준농도 이하

37. 내용적 47L인 LP가스 용기의 최대 충전량은 몇 kg인가? (단, LP가스 정수는 2.35 이다.)

- ① 20 ② 42
 ③ 50 ④ 220

38. 부식성 유체나 고점도 유체 및 소량의 유체 측정에 가장 적합한 유량계는?

- ① 차압식 유량계 ② 면적식 유량계
 ③ 용적식 유량계 ④ 유속식 유량계

39. LP가스 이송설비 중 압축기에 의한 이송방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 베이퍼록 현상이 없다.
 ② 잔가스 회수가 용이하다.
 ③ 펌프에 비해 이송시간이 짧다.
 ④ 저온에서 부탄가스가 재액화되지 않는다.

40. 공기, 질소, 산소 및 헬륨 등과 같이 임계온도가 낮은 기체를 액화하는 액화사이클의 종류가 아닌 것은?

- ① 구데 공기액화사이클
 ② 린데 공기액화사이클
 ③ 필립스 공기액화사이클
 ④ 캐스케이드 공기액화사이클

41. 다기능 가스안전계량기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용자가 쉽게 조작할 수 있는 테스트차단 기능이 있는 것으로 한다.
 ② 통상의 사용 상태에서 빗물, 먼지 등이 침입할 수 없는 구조로 한다.
 ③ 차단밸브가 작동한 후에는 복원조작을 하지 아니하는 한 열리지 않는 구조로 한다.
 ④ 복원을 위한 버튼이나 레버 등을 조작을 쉽게 실시 할 수 있는 위치에 있는 것으로 한다.

42. 계측기기의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 설비비 및 유지비가 적게 들 것

- ② 원거리 지시 및 기록이 가능할 것
 ③ 구조가 간단하고 정도가 낮을 것
 ④ 설치장소 및 주위조건에 대한 내구성이 클 것

43. 압축기에서 두압이란?

- ① 흡입 압력이다.
 ② 증발기 내의 압력이다.
 ③ 피스톤 상부의 압력이다.
 ④ 크랭크 케이스 내의 압력이다.

44. 반밀폐식 보일러의 급·배기설비에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 배기통의 끝은 옥외로 뿔아낸다.
 ② 배기통의 굴곡수는 5개 이하로 한다.
 ③ 배기통의 가로 길이는 5m 이하로서 될 수 있는 한 짧게 한다.
 ④ 배기통의 입상높이는 원칙적으로 10m 이하로 한다.

45. 흡입압력이 대기압과 같으며 최종압력이 15kgf/cm²·g인 4단 공기압축기의 압축비는 약 얼마인가? (단, 대기압은 1kgf/cm²로 한다.)

- ① 2 ② 4
 ③ 8 ④ 16

3과목 : 가스일반

46. 순수한 것은 안정하나 소량의 수분이나 알칼리성 물질을 함유하면 중합이 촉진되고 독성이 매우 강한 가스는?

- ① 염소 ② 포스겐
 ③ 황화수소 ④ 시안화수소

47. 다음 중 비점이 가장 높은 가스는?

- ① 수소 ② 산소
 ③ 아세틸렌 ④ 프로판

48. 단위질량인 물질의 온도를 단위온도차 만큼 올리는데 필요한 열량을 무엇이라고 하는가?

- ① 일률 ② 비열
 ③ 비중 ④ 엔트로피

49. LNG의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① LNG가 액화되면 체적이 약 1/600로 줄어든다.
 ② 무독, 무공해의 청정가스로 발열량이 약 9500kcal/m³ 정도이다.
 ③ 메탄을 주성분으로 하며 에탄, 프로판 등이 포함되어 있다.
 ④ LNG는 기체 상태에서는 공기보다 가벼우나 액체 상태에서는 물보다 무겁다.

50. 압력에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 게이지압력은 절대압력에 대기압을 더한 압력이다.
 ② 압력이란 단위 면적당 작용하는 힘의 세기를 말한다.
 ③ 1.0332kg/cm²의 대기압을 표준대기압이라고 한다.
 ④ 대기압은 수은주를 76cm 만큼의 높이로 밀어 올릴 수 있는 힘이다.

51. 프로판을 완전연소시켰을 때 주로 생성되는 물질은?

- ① CO_2 , H_2 ② CO_2 , H_2O
③ C_2H_4 , H_2O ④ C_4H_{10} , CO

52. 요소비료 제조 시 주로 사용되는 가스는?

- ① 염화수소 ② 질소
③ 일산화탄소 ④ 암모니아

53. 수분이 존재할 때 일반 강재를 부식시키는 가스는?

- ① 황화수소 ② 수소
③ 일산화탄소 ④ 질소

54. 폭발위험에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 폭발범위의 하한값이 낮을수록 폭발위험은 커진다.
② 폭발범위의 상한값과 하한값의 차가 작을수록 폭발위험은 커진다.
③ 프로판보다 부탄의 폭발범위 하한값이 낮다.
④ 프로판보다 부탄의 폭발범위 상한값이 낮다.

55. 액체가 기체로 변하기 위해 필요한 열은?

- ① 융해열 ② 응축열
③ 승화열 ④ 기화열

56. 부탄 1Nm^3 을 완전연소시키는데 필요한 이론 공기량은 약 몇 Nm^3 인가? (단, 공기 중의 산소농도는 21v%이다.)

- ① 5 ② 6.5
③ 23.8 ④ 31

57. 온도 410°F 을 절대온도로 나타내면?

- ① 273K ② 483K
③ 512K ④ 612K

58. 도시가스에 사용되는 부취제 중 DMS의 냄새는?

- ① 석탄가스 냄새 ② 마늘 냄새
③ 양파 썩는 냄새 ④ 암모니아 냄새

59. 다음에서 설명하는 기체와 관련된 법칙은?

기체의 종류에 관계없이 모든 기체 1몰은 표준 상태(0°C , 1기압)에서 22.4L의 부피를 차지한다.

- ① 보일의 법칙 ② 헨리의 법칙
③ 아보가드로의 법칙 ④ 아르키메데스의 법칙

60. 내용적 47L 인 용기에 C_3H_8 15kg이 충전되어 있을 때 용기 내 안전공간은 약 몇 % 인가? (단, C_3H_8 의 액 밀도는 0.5kg/L 이다.)

- ① 20 ② 25.2
③ 36.1 ④ 40.1

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	③	④	②	①	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	③	③	②	③	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	②	①	④	②	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	③	④	③	①	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	②	①	④	④	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	②	④	④	②	②	③	③