


1과목 : 건축일반

- 건물에서의 열전달에 관련된 용어의 단위 중 옳지 않은 것은?
 ① 열전도율 : $W/(m^2 \cdot K)$ ② 대류열전달율 : $W/(m^2 \cdot K)$
 ③ 열저항 R : $(m^2 \cdot K)/W$ ④ 열관류율 K : $W/(m^2 \cdot K)$
- 리조트 호텔(Resort hotel)의 입지 조건과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 기후적인 쾌적도가 높을 것
 ② 조망 및 주변경관의 조건이 좋을 것
 ③ 상업지와와의 교통관계가 편리할 것
 ④ 관광지의 특성을 활용할 수 있는 위치일 것
- 기온, 기류 및 주변면온도의 3요소의 조합과 체감과의 관계를 나타내는 열환경 지표는?
 ① 유효온도 ② 불쾌지수
 ③ 등온지수 ④ 작용온도
- 벽돌쌓기에서 화란식 쌓기의 경우 모서리 부분에 사용되는 벽돌의 마름질 형태는?
 ① 칠오토막 ② 이오토막
 ③ 반토막 ④ 반반절
- 벽돌속에 배관·배선, 기타용으로 그 층높이의 3/4 이상 연속되는 세로홈을 팔 때, 그 홈의 깊이는 벽두께의 최대 얼마 이하로 하는가?
 ① 1/2 ② 1/3
 ③ 1/4 ④ 1/5
- 아파트의 각 형식에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 홀형은 프라이버시가 나쁘나 통행부 면적이 작아서 건물의 이용도가 높다.
 ② 집중형은 대지이용도가 높고 채광 및 통풍이 용이하다.
 ③ 편복도형은 공용복도에 있어서는 프라이버시가 침해되기 쉽다.
 ④ 중복도형은 프라이버시가 좋으며 조용하다.
- 플랫 슬래브(flat slab)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 바닥에 보가 전혀 없이 바닥판만으로 구성한다.
 ② 하중을 직접 기둥에 전달하는 평판슬래브구조를 말한다.
 ③ 기둥 상부는 깔대기 모양으로 확대하고 그 위에 드롭패널을 설치하거나 계단식으로 2중 보강하여 바닥판을 지지한다.
 ④ 바닥판의 두께가 얇아져 고정하중은 작아지나 실내공간 이용률이 낮다.
- 침실의 크기를 결정하는 요소로서 우선 고려하여야 할 것은?
 ① 사용인원수에 따른 필요기적 ② 사용자의 연령
 ③ 사용자의 성별 ④ 연면적에 따른 크기 결정
- 천장의 채광 효과를 얻기 위하여 천정의 위치에 설치하고, 비막이에 좋은 축창의 구조적 장점을 살리기 위하여 연직에 가까운 방향으로 한 창에 의한 채광법으로 주광을 분포의 균일성이 요구되는 곳에 사용되는 것은?
 ① 축광 ② 점광

정측광

특수채광

- 학교운영방식 중 교과교실형(V형)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 모든 교실이 특정교과를 위해서 사용되고 일반교실은 없다.
 ② 교과목에 필요한 시설의 질을 높일 수 있다.
 ③ 학생들의 이동이 심하므로 동선설계에 유의해야 한다.
 ④ 초등학교 저학년에 대해 가장 권장할 만한 형이다.
- 진동 및 방진대책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 방진고무는 압축용보다 인장용으로 사용하면 더욱 효과적이다.
 ② 진동차단은 가능한 한 진동원에 가까운 위치에서 감쇠시키는 것이 효과적이다.
 ③ 고체 전파음의 속도는 공기음보다 훨씬 빠르고 멀리까지 전해진다.
 ④ 낮은 진동수의 기계류 방진에는 금속 스프링이나 고무재료가 효과적이다.
- 철골보와 철근콘크리트 바닥판의 일체화를 위해 사용되는 것은?
 ① 앵커볼트 ② 스톨드볼트
 ③ 행거볼트 ④ 주걱볼트
- 백화점에 설치하는 엘리베이터와 에스컬레이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 엘리베이터는 에스컬레이터에 비하여 소요면적이 크나 승강이 병행되어 경제적이다.
 ② 에스컬레이터는 상하수송기관으로서 백화점 등에 주로 사용된다.
 ③ 엘리베이터는 에스컬레이터에 비해서 수송이 계속적이지 못하고 수송량도 적은 편이다.
 ④ 에스컬레이터는 설비비가 높아지나 윗층 매장의 활용도 증가로 판매액이 증가되어 설비비를 보충할 수 있다.
- 레스토랑의 서비스 방식에 따른 평명형식에 해당하지 않는 것은?
 ① 셀프 서비스 레스토랑 ② 카운터 서비스 레스토랑
 ③ 테이블 서비스 레스토랑 ④ 패이싱 서비스 레스토랑
- 다음 천장구조의 단면에서 ㉠부분의 명칭은?

 ① 달대 ② 반자틀받이
 ③ 반자틀 ④ 달대받이
- 잔향시간이란 음원으로부터 발생되는 소리가 정지했을 때 음압레벨이 몇 dB 감쇠하는데 소요되는 시간인가?

- ① 40dB ② 50dB
 ③ 60dB ④ 70dB

17. 병원의 수술실과 같이 외부 오염공기의 침입을 피하고자 할 때 가장 적합한 환기 방법은?

- ① 압입식 환기법 ② 흡출식 환기법
 ③ 병용식 환기법 ④ 중력식 환기법

18. 사무소 건축의 실단위 계획 중 개방식 배치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개실형에 비해 독립성이 적다.
 ② 개실형에 비해 내부 공사비가 낮다.
 ③ 방갈이에는 변화를 줄 수 있으나, 방 깊이에 변화를 줄 수 없다.
 ④ 개실형에 비해 전체면적을 유효하게 사용할 수 있다.

19. 연속기초라고도 하며 조적조의 벽기초 또는 철근콘크리트조의 연결기초에 사용되는 것은?

- ① 줄기초 ② 운동기초
 ③ 복합기초 ④ 독립기초

20. 다음 중 실내조명 설계순서에서 가장 우선적으로 고려해야 할 사항은?

- ① 조명방식의 선정 ② 소요조도의 결정
 ③ 조명기구의 배치결정 ④ 조명기구의 선정

2과목 : 위생설비

21. 간접가열식 급탕방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 고압용 보일러를 설치하여야 한다.
 ② 난방용 보일러의 열원을 이용할 수 있다.
 ③ 저탕조에는 가열코일을 사용하지 않는다.
 ④ 보일러에 새로운 물이 끊임없이 보급되므로 스케일 부착의 우려가 많다.

22. 옥외소화전설비의 전동기 또는 내연기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치와 관련된 다음의 기준 내용 중 ()안에 알맞은 것은?

당해 소방대상물에 설치된 옥외소화전(2개 이상 설치된 경우에는 2개의 옥외소화전)을 동시에 사용할 경우 각 옥외소화전의 노출선단에서의 방수압력은 ()이상이 되는 성능의 것으로 할 것

- ① 0.17 MPa ② 0.20 MPa
 ③ 0.25 MPa ④ 0.30 MPa

23. 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수가 10개 인 어느 건물에서 옥내소화전설비의 수원은 저수량이 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?

- ① 7m³ ② 13m³
 ③ 26m³ ④ 35m³

24. 급탕설비의 순환배관에서 관마찰저항으로 인한 순환량의 불균등을 방지하기 위한 배관방식은?

- ① 상향배관방식 ② 리버스리턴방식
 ③ 하향배관방식 ④ 강제순환방식

25. 원심펌프의 일종으로 날개의 바깥쪽에 가이드 베인(Guide vane)을 설치한 것은?

- ① 볼류트 펌프 ② 터빈 펌프
 ③ 피스톤 펌프 ④ 기어 펌프

26. 처리대상인원 1000[인], 1인 1일당 오수량 0.2[m³], 평균 BOD는 200[ppm], BOD 제거율 85[%]인 오수처리시설에서 유출수의 BOD량[kg/day]은?

- ① 1.5 ② 6
 ③ 30 ④ 200

27. 배수관의 최소관경에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 기구배수관의 관경은 이것에 접속하는 위생기구의 트랩 구경 이상으로 한다.
 ② 배수 수평지관의 관경은 이것에 접속하는 기구배수관의 최대관경 이상으로 한다.
 ③ 배수관은 배수의 유하방향으로 관경을 축소해서는 안된다.
 ④ 지중 또는 지계층의 바닥 밑에 매설하는 배수관의 관경은 32m 이상으로 하는 것이 바람직하다.

28. LPG 및 LNG에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① LNG는 주위에서 증발잠열을 빼앗아 기화한다.
 ② LNG는 천연가스를 -162℃까지 냉각하여 액화시킨 것이다.
 ③ LNG의 비중은 공기보다 크므로 누설되었을 때 하부에 체류하기 쉽다.
 ④ LPG는 일산화탄소를 함유하지 않기 때문에 생가스에 의한 중독의 위험성은 없으나 질식 또는 불완전 연소에 의한 일산화탄소 중독이 가능성이 있다.

29. 펌프의 서어징(Surging) 현상에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 서어징이 발생되면 유량 및 압력이 주기적으로 변동되면서 진동과 소음을 수반한다.
 ② 펌프의 양정 특성곡선이 산형 특성이고, 그 사용범위가 오른쪽으로 증가하는 특성을 갖는 범위에서 사용하는 경우에 발생할 수 있다.
 ③ 토출배관 중에 수조 또는 공기체류가 있는 경우에 발생할 수 있다.
 ④ 토출량을 조절하는 밸브위치가 수조 또는 공기체류하는 곳보다 상류에 있는 경우에 주로 발생한다.

30. 터보형 펌프의 비속도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 비속도가 작은 펌프는 양수량이 변화하여도 양정의 변화가 적다.
 ② 비속도가 작은 펌프는 양정변화가 큰 용도에 적합하여 유량변화가 큰 용도에는 부적합하다.
 ③ 최고양정의 증가비율은 비속도가 증가함에 따라 크게 된다.
 ④ 어느 2종류의 터보형 펌프가 있을 때, 비속도가 동일하다면 펌프의 대소에 관계없이 각각의 펌프가 갖는 회전차는 모두 상사(相似)이다.

31. 다음 중 모세관 현상에 따른 트랩의 봉수파괴를 방지하기 위한 방법으로 가장 알맞은 것은?

- ① 트랩을 자주 청소한다.
 ② 각개 통기관을 설치한다.

- ③ 관내 압력변동을 작게 한다.
④ 기구배수관 관경을 트랩구경보다 크게 한다.
32. 탕의 사용상태가 간헐적이며 일시적으로 사용량이 많은 건물에서 급탕설비의 설계 방법으로 가장 알맞은 것은? (단, 중앙식 급탕방식이며 증기를 열원으로 하는 열교환기 사용)
- ① 저장용량을 크게 하고 가열능력이 크게 한다.
② 저장용량은 크게 하고 가열능력은 작게 한다.
③ 저장용량은 작게 하고 가열능력은 크게 한다.
④ 저장용량을 작게 하고 가열능력도 작게 한다
33. 최상부위 배수수평관이 배수수직관에 접속된 위치보다도 더욱 위로 배수수직관을 끌어올려 대기 중에 개구하여 통기관으로 사용하는 부분을 의미하는 것은?
- ① 공용통기관 ② 각개통기관
③ 회로통기관 ④ 신정통기관
34. 압력탱크로부터 수직높이 10[m]되는 곳에 세정밸브(flush valve)식 대변기가 설치되어 있다. 이 대변기에 압력탱크식으로 급수하기 위한 압력탱크의 최저필요압력은? (단, 배관의 연장길이는 15[m]이고 관로의 전마찰손실 수두는 5[mAq]이다.)
- ① 220 kPa ② 270 kPa
③ 320 kPa ④ 370 kPa
35. 세정밸브식 대변기의 급수관 관경은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?
- ① 20 A ② 25 A
③ 30 A ④ 40 A
36. 다음 중 간접배수로 하여야 하는 기구는?
- ① 세면기 ② 욕조
③ 대변기 ④ 세탁기
37. 위생기구를 유니트화하는 목적과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 현장작업의 증가 ② 공기의 단축
③ 공정의 단순화 ④ 노무비 절감
38. 급배수 설비의 기본 원칙으로 옳지 않은 것은?
- ① 상수의 급수계통은 크로스 커넥션이 되어서는 안된다.
② 급수계통은 역류나 역사이편 작용의 위험이 생기지 않도록 한다.
③ 우수는 공공하수도에 배수하지 않도록 한다.
④ 탱크 및 배수계통에는 통기관 등과 같은 적절한 통기조치를 한다.
39. 다음 중 최고층 건물의 급수배관법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 급수계통에 조닝(Zoning)이 필요하다.
② 중간수조방식은 수압이 일정하다.
③ 중간수조방식은 중간 수조실, 양수펌프 등이 필요하다.
④ 감압밸브방식에서는 감압밸브가 고장나더라도 높은 수압이 기구에 작용하지 않는다.
40. 다음 중 고가수조의 설치 높이를 정하는데 필요한 요소와 가장 관계가 먼 것은?
- ① 수수조의 저수량

- ② 급수기구의 소요압력
③ 최고높이에 있는 급수기구의 높이
④ 배관이 손실압력

3과목 : 공기조화설비

41. 냉각탑이 응축기보다 낮은 위치에 있는 경우 냉각수 펌프가 정지할 때마다 응축기 주변이 극단적인 부압(負壓)이 되지 않도록 설치하는 것은?
- ① 사이폰 브레이커(syphon breaker)
② 디프 튜브(derp tube)
③ 더트 포켓(diry pocket)
④ 플래시 탱크(flash tank)
42. 실내열환경을 조절할 수 있는 수단에는 건축적 방법과 설비적 방법이 있다. 건축적 방법을 강화한 건물이 아닌 것은?
- ① 생태건축 ② 그린빌딩
③ 인텔리전트빌딩 ④ 자연형 태양열 주택
43. 다음의 공기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 지상 부근 공기의 성분비율은 수증기를 제외하면 거의 일정하다.
② 여러 기체의 혼합물로 산소와 이산화탄소가 가장 많은 부분을 차지한다.
③ 수증기를 전혀 함유하지 않은 건조한 공기를 가상하여 건조공기라 부른다.
④ 건조공기는 이상기체에 가까운 성질을 갖고 있으므로 이상기체로 간주하여 계산될 수 있다.
44. 배관설계에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 직관부의 마찰저항은 관경에 비례한다.
② 글로브 밸브는 슬루스 밸브에 비해 마찰저항이 적어 지름이 큰 관에 많이 사용한다.
③ 관내의 유속이 낮으면 공사비는 절감되나 마찰저항이 커져서 펌프 소요동력이 증가한다.
④ 수배관의 관경은 마찰손실선도에서 유량, 단위길이당 마찰손실, 유속 중 2개가 정해지면 결정할 수 있다.
45. 수관보일러에 대한 설명 중 옳은 것은?
- ① 지역난방에는 사용할 수 없다.
② 부하변동에 대한 추종성이 높다.
③ 사용압력이 연관식보다 낮으며 예열시간이 길다.
④ 연관식보다 설치면적이 작고, 초기 투자비가 적게 든다.
46. 기준면보다 20m 높이에 있는 관내에 물이 압력 60kPa, 유속 3m/s로 흐를 때 이 물의 전수두(m)는? (단, 물의 밀도는 1kg/L이다.)
- ① 약 18.7 ② 약 26.5
③ 약 38.7 ④ 약 83.1
47. 다음과 같은 조건에서 난방시에 도입 외기량이 500kg/h일 때 도입 외기에 의한 외기부하는?

- 외기 : 건구온도 5℃, 절대습도 0.002kg/kg'
- 실내공기 : 건구온도 24℃, 절대습도 0.0092kg/kg'
- 공기의 정압 비열 : 1.01 kJ/kg · K
- 물의 증발잠열 : 2501 kJ/kg

- ① 5097 W ② 6068 W
③ 7418 W ④ 9936 W


48. 다음의 온수난방에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 난방부하의 변동에 따른 온도조절이 증기난방에 비해 용이하다.
② 보일러의 취급이 증기난방에 비해 간단하다.
③ 예열시간이 짧아 신속히 난방할 수 있다.
④ 한냉지에서는 동결의 우려가 있다.

49. 다음의 공기조화방식 중 전공기방식에 속하지 않는 것은?

- ① 단일덕트방식 ② 팬코일 유니트방식
③ 각층 유니트방식 ④ 멀티존 유니트방식

50. 다음과 같이 열원의 출구온도는 일정하게 하고 부하변동에 따라 3방밸브로 바이패스에 의한 혼합비를 제어하고 2차 펌프에 의해 부하측인 각 유닛으로 급수하는 부하 기각의 출력제어방법은?



- ① 변유량 방식 ② 정유량 방식
③ 존펌프 방식 ④ 주펌프 방식

51. 다음 가습방법 중 열수분비가 가장 큰 경우는?

- ① 증기 가습 ② 온수 가습
③ 순환수 가습 ④ 단열 가습

52. 송풍기의 회전속도를 일정하게 하고 날개의 직경을 d_1 에서 d_2 로 변경했을 때, 동력 L_2 를 구하는 식으로 알맞은 것은? (단, L_1 은 직경 d_1 에서의 동력이다.)

- ① $L_2 = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)L_1$ ② $L_2 = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)L_1$
③ $L_2 = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^5 L_1$ ④ $L_2 = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^5 L_1$

53. 원형 덕트와 장방형 덕트의 환산식으로 옳은 것은? (단, d : 원형덕트의 직경 또는 환산직경, a : 장방형 덕트의 장변길이, b : 장방형 덕트의 단변길이)

- ① $d = 1.3 \left[\frac{(a \cdot b)^5}{(a + b)^2} \right]^{1/8}$
② $d = 1.3 \left[\frac{(a \cdot b)^5}{(a - b)^2} \right]^{1/8}$
③ $d = 1.3 \left[\frac{(a \cdot b)^2}{(a + b)^5} \right]^{1/8}$
④ $d = 1.3 \left[\frac{(a \cdot b)^2}{(a - b)^5} \right]^{1/8}$

54. 1개의 실에 설치된 온수용 주철제 방열기의 상당방열면적 (EDR)이 20m²일 때 5개실 전체에 동일한 방열기 용량을 설치한다면, 이 때에 필요한 전온수 순환량(L/min)은? (단, 방열기의 표준방열량 0.523kW/m², 방열기 입구온도 80℃, 출구온도 70℃, 온수비열 4.19J/kg · K, 온수의 밀도 1kg/L 이다.)

- ① 15 L/min ② 21.87 L/min
③ 75 L/min ④ 108.3 L/min

55. 열부하 계산 결과, 계산된 송풍량이 너무 적어서 실내 기류가 정체될 가능성이 있기 때문에 보다 많은 송풍량을 고려하여야 하는 장소가 있다. 다음 중 이러한 장소에 해당되지 않는 곳은?

- ① 극장, 공연장 등 사람이 많이 모이는 곳
② 병원의 수술실 및공장의 클린룸
③ 난방시 사무소에 있어서 북쪽 존
④ 빌딩 건축의 외부 존

56. 다음 중 유리창에 의한 일사 냉방부하 산정과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 위도 ② 창 의 유리 면적
③ 차폐의 종류 ④ 열관류율

57. 공조기에 있는 냉각코일이 건코일인 경우 다음과 같은 조건에서 냉각열량은?

- 냉각기의 입구 공기온도 : 30℃
- 냉각기의 출구 공기온도 : 13℃
- 냉각코일을 통과하는 공기량 : 6,000 kg/h
- 공기의 정압비열 : 1.01 kJ/kg · K

- ① 26,098 W ② 28,617 W
③ 34,402 W ④ 142,351 W

58. 다음과 같은 특징을 갖는 축류형 취출구는?

- 도달거리가 길기 때문에 실내공간이 넓은 경우에 벽면에 부착하며 횡방향으로 취출하는 경우가 많다.
- 소음이 적기 때문에 방송국의 스튜디오나 음악감상실 등에 저속취출을 하여 사용된다.

- ① 아네모스탯형 ② 브리즈 라인형
③ 팬형 ④ 노즐형

59. 공기여과기를 통과하기 전의 오염농도 $C_1=0.45\text{mg/m}^3$, 통과한 후의 오염농도 $C_2=0.12\text{mg/m}^3$ 이다. 이 여과기의 여과효율은?

- ① 약 35% ② 약 42%
③ 약 53% ④ 약 73%

60. 다음 중 스모크타워 배연법에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 부력에 의하여 연기를 실의 상부벽이나 천장에 설치된 개구에서 옥외로 배출하는 방식이다.
② 배연기와 배연풍도를 사용해서 외부로 연기를 배출하는 방식이다.
③ 풍력에 의한 흡인효과와 부력을 이용한 배연탑을 사용하여 연기를 배출하는 방식이다.
④ 연기를 일정구획 내에 한정하도록 피난이 완전히 끝난 뒤에 개구부를 자동으로 완전밀폐하는 방식이다.

4과목 : 소방 및 전기설비

61. 자동화재탐지설비의 감지기 중 차동식의 성능과 정온식의 성능을 혼합한 것으로 두 성능 중 어느 한 기능이 작동되면 작동신호를 발신하는 감지기는?

- ① 이온화식 감지기 ② 연기 감지기
③ 보상식 감지기 ④ 광전식 감지기

62. 다음 중 비례적분미분(PID)제어동작으로 제어한 결과 시스템이 불안정하고 진동하였을 경우 이에 대한 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 비례동작의 비례대가 매우 좁다.
② 적분동작의 적분시간이 매우 짧다.
③ 미분동작의 미분시간이 매우 길다.
④ 낭비시간(dead time)이 매우 짧다.

63. $3[\Omega]$ 의 저항과 $4[\Omega]$ 의 유도성 리액턴스가 직렬로 연결된 교류 회로에서의 역률은 얼마인가?

- ① 75% ② 60%
③ 90% ④ 80%

64. 라플라스 변환의 정의는?

①
$$F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

②
$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

③
$$F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-t}dt$$

④
$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-t}dt$$

65. 단권 변압기에서 1차 권선의 권수가 100회, 공통코일(2차 코일) 권수가 60회 일 때 2차측 전압은 얼마인가? (단, 1차측 전압은 100[V] 이다.)

- ① 40 [V] ② 60 [V]
③ 100 [V] ④ 160 [V]

66. 금속관 공사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 외부적 음력에 대한 전선보호에 신뢰성이 높다.
② 콘크리트 슬래브 속의 금속관은 철근콘크리트조의 철근 역할을 하여 콘크리트를 구조적으로 안정화 시킨다.
③ 옥내의 정검 불가능한 은폐장소로서 습기가 많은 장소에 사용이 가능하다.
④ 금속관 배선은 절연전선을 사용하여야 한다.

67. 대용량의 진상용 콘덴서를 설치하면 고조파 전류에 의하여 회로전압이나 전류파형의 왜곡을 일으킨다. 이러한 문제점을 보완하기 위하여 설치하는 콘덴서 회로의 부속기기는?

- ① 방전코일 ② 직렬리액터(SR)
③ 컷 아웃 스위치 ④ 전력퓨즈

68. 접속방식에 따라 분류한 인터폰 설비의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 모자식 ② 상호식
③ 동시 동화식 ④ 복합식

69. 유효전력이 80[kW], 무효전력이 60[kVar]인 부하의 피상전력은?

- ① 70 [kVA] ② 100 [kVA]
③ 120 [kVA] ④ 140 [kVA]

70. 다음 중 3상 농협 유도전동기의 기동법에 속하지 않는 것은?

- ① Y- Δ 기동법 ② 2차 저항법
③ 직입 기동법 ④ 리액터 기동법

71. 패러드(farad)[F]는 무엇을 나타내는 단위인가?

- ① 정전용량 ② 자속밀도
③ 투자율 ④ 전력

72. 다음 중 전류의 의미로 가장 알맞은 것은?

- ① 이종전하간의 흡입 ② 동종전하간의 반발
③ 자유전자의 이동 ④ 전하간에 작용하는 힘

73. 교류의 크기를 나타내는데 있어서 평균치 V_a 와 최대치 V_m 과의 관계는?

- ① $V_a=1.11 \times V_m$ ② $V_a=0.707 \times V_m$
③ $V_a=0.637 \times V_m$ ④ $V_a=\sqrt{2} \times V_m$

74. 액면조절장치의 감지부의 종류 중 액체내의 전극봉 사이의

통전 상태로서 액면을 조절하며, 저수조용으로 사용하는 것은?

- ① 오투기식 ② 플로트식
③ 기어식 ④ 전극식

75. 반도체를 사용한 무접점 시퀀스 제어 회로의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 전기적 노이즈나 서어지에 약하다.
② 온도 변화에 약하다.
③ 소형화가 불가능하다.
④ 동작 속도가 빠르다.

76. 연기감지기 설치장소로 가장 알맞은 것은?

- ① 높이 20[m] 이상인 장소
② 부식성 가스가 채류하고 있는 장소
③ 주방 등 평시에 연기가 발생하는 장소
④ 엘리베이터 권상기실

77. 4[kΩ]의 저항에 25[mA]의 전류가 흘렀을 때, 가해진 전압은?

- ① 10 [V] ② 100 [V]
③ 240 [V] ④ 625 [V]

78. 물질이 양(+) 또는 음(-)으로 대전(electrification)되어 양전기나 음전기를 가지게 되는 것은 다음 중 무엇의 이동 및 증감에 의한 것인가?

- ① 원자핵 ② 양성자
③ 중성자 ④ 전자

79. 평균 구면 광도 300[cd]의 전구 20개를 지름 20[m]의 원형방에 점등할 때 조명률 0.5, 보수율 0.67이라 하면 평균 조도[lx]는 얼마인가?

- ① 80.4 [lx] ② 70.2 [lx]
③ 60.4 [lx] ④ 50.2 [lx]

80. 3대의 전동기 모두 같은 크기의 전압을 인가하기 위한 결선 방법은?

- ① 직렬결선
② 병렬결선
③ 직렬결선 1회로와 병렬결선 2회로
④ 직렬결선 2회로와 병렬결선 1회로

5과목 : 건축설비관계법규

81. 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은?

- ① 근린생활시설 중 일반목욕장으로서 연면적 600제곱미터 이상인 것
② 위락시설로서 연면적 600제곱미터 이상인 것
③ 숙박시설로서 연면적 600제곱미터 이상인 것
④ 문화집회 및 운동시설로서 연면적 1천제곱미터 이상인 것

82. 건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 거실의 바닥면적이 50m² 이상인 층에는 직통계단외에

피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치할 것

- ② 바닥면적이 500m² 이상인 층에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 관련 규정에 의해 방화구획으로 구획되는 각 부부마다 1개소 이상 설치할 것
③ 거실의 바닥면적의 합계가 1000m² 이상인 층에는 환기설비를 설치할 것
④ 지하층의 바닥면적이 300m² 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것

83. 방염선능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은?

- ① 숙박시설 ② 아파트
③ 종합병원 ④ 통신촬영시설 중 방송국 및 촬영소

84. 다음의 하수도법 상 용어의 정의가 옳지 않은 것은?

- ① 합류식 하수관거라 함은 오수와 하수도로 유입되는 빗물·지하수가 함께 흐르도록 하기 위한 하수관거를 말한다.
② 분뇨처리시설이라 함은 분뇨를 침전·분해 등의 방법으로 처리하는 시설을 말한다.
③ 증수도라 함은 건물·시설 등에서 발생하는 오수를 다시 처리하여 생활용수·공업용수 등으로 재이용하는 시설을 말한다.
④ 공공하수라 함은 지방자치단체가 설치 또는 관리하는 하수도를 말하며, 개인하수도를 포함한다.

85. 숙박시설의 욕실은 그 바닥으로부터 높이 몇m 까지 안벽의 마감재 내수재료로 하여야 하는가?

- ① 0.5 m ② 1.0 m
③ 1.5 m ④ 2.0 m

86. 공동방화관리자를 선임해야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은?

- ① 복합건축물로서 층수가 5층인 것
② 판매시설 및 영업시설 중 도매시장
③ 복합건축물로서 연면적 5,000m²인 것
④ 지하층을 포함한 층수가 10층인 건축물

87. 헬리포트의 설치기준 내용으로 옳은 것은?

- ① 층수가 10층 이상인 건축물의 옥상에는 헬리포트를 설치하여야 한다.
② 헬리포트의 길이와 너비는 각각 9미터 이상으로 한다.
③ 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38센티미터로 한다.
④ 헬리포트의 중심으로부터 반경 15미터 이내에는 이·착륙에 장애가 되는 건축물·공작물 또는 난간을 설치하지 아니한다.

88. 비상용승강기 승강장의 구조와 관련된 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 채광이 되는 창문이 있거나 예비전원에 의한 조명설비를 할 것
② 노대 또는 외부로 향하여 열 수 있는 창문이나 배연설비를 설치할 것
③ 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 불연재료로 할 것
④ 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 5제곱

미터 이상으로 할 것

89. 문화집회 및 운동시설로서 전층에 스프링클러 설비를 설치하여야 하는 수용인원 기준은? (단, 사찰·제실·사당 및 동식물원은 제외)

- ① 50인 이상 ② 80인 이상
 ㉠ 100인 이상 ④ 150인 이상

90. 계단의 단너비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 문화 및 집회시설 중 공연장의 경우, 계단 및 계단창의 너비는 120cm 이상으로 한다.
 ② 초등학교의 계단인 경우, 단너비는 26cm 이상으로 한다.
 ③ 중학교의 계단인 경우, 단너비는 26cm 이상으로 한다.
 ㉠ 판매시설 및 영업시설 중 상점인 경우, 계단 및 계단창의 너비는 90cm 이상으로 한다.

91. 다음 중 바닥인 경우 내화구조에 해당하지 않는 것은?

- ① 철근콘크리트조로서 두께가 10센티미터인 것
 ㉠ 철재로 보강된 콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은 콘크리트 블록 등의 두께가 4센티미터인 것
 ③ 철재의 양면을 두께 5센티미터의 철망모르타르로 덮은 것
 ④ 철재의 양면을 두께 6센티미터의 콘크리트로 덮은 것

92. 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 따른 용어의 정의가 옳지 않은 것은?

- ① 빙축열식 냉방설비라 함은 심야시간에 열을 저장하여 축열조에 저장하였다가 기타시간에 이를 녹여 냉방에 이용하는 냉방설비를 말한다.
 ② 전체축냉방이라 함은 기타시간에 필요한 냉방열량의 전부를 심야시간에 생산하여 축열조에 저장하였다가 이를 이용하는 냉방방식을 말한다.
 ③ 이용이 가능한 냉열량이라 함은 축열조에 저장된 냉열량 중에서 열손실 등을 차감하고 실제로 냉방에 이용할 수 있는 열량은 말한다.
 ㉠ 가스를 이용한 냉방방식이라 함은 가스(유류 제외)를 사용하는 압축식 냉동기 및 냉·온수기, 가스엔진구동열펌프시스템을 말한다.

93. 건축물의 에너지절약 설계기준에서 건축부문의 권장사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 건축물은 대지의 향, 일조 및 주풍량 등을 고려하여 배치하며, 남향 또는 남동향 배치를 한다.
 ② 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게 한다.
 ③ 공동주택의 외기에 접하는 주동의 출입구와 각 세대의 현관은 방풍구조로 한다.
 ㉠ 건축물 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다.

94. 태양열을 주된 에너지원으로 이용하는 주택의 건축면적 산정시 기준되는 것은?

- ① 외벽 중 외측벽의 중심선
 ② 외벽 중 공간부분의 중심선
 ㉠ 외벽 중 내측 내력벽의 중심선
 ④ 외벽 전체의 중심선

95. 각 층의 거실바닥 면적이 1000m²인 10층 백화점에 설치하

여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승용승강기의 경우)

- ① 1대 ② 2대
 ㉠ 3대 ④ 4대

96. 다음 중 건축법상 용어가 옳게 설명된 것은?

- ㉠ 건축설비에는 피뢰침, 굴뚝, 국기 게양대, 우편함이 포함된다.
 ② 대수선은 건축에 포함된다.
 ③ 건축물 안에서 작업의 목적을 위하여 사용되는 방은 거실이 아니다.
 ④ 리모델링이란 건축물의 노후화를 억제하기 위하여 대수선하는 행위만을 말한다.

97. 건축물의 용도분류 중 숙박시설에 해당되지 않는 것은?

- ① 수상관광호텔 ② 휴양콘도미니엄
 ③ 가족호텔 ㉠ 유스호스텔

98. 다음은 건축물의 에너지절약 설계기준에서 신·재생에너지 설비 부문의 권장사항 중 태양열 급탕/냉난방설비에 관한 내용이다. 옳지 않은 것은?

- ① 집열기의 효율 향상을 위하여 집열온도가 낮은 제품을 선택하여 사용한다.
 ② 계절별 부하특성을 고려하여 집열기의 경사각을 결정해야 한다.
 ㉠ 집열온도가 외기온의 차가 클수록 집열기의 열손실계수 값이 큰 집열기를 사용한다.
 ④ 급탕 및 냉난방 설비의 사용시간에 따른 제어를 통해 주간의 설비활용 비율을 높여 축열조의 용량을 축소할 수 있도록 처리해야 한다.

99. 다음 소방시설 중 피난설비에 속하지 않는 것은?

- ① 공기흡기 ② 비상조명등
 ③ 완강기 ㉠ 제연설비

100. 특별피난계단의 구조와 관련된 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 계단실에는 노대 또는 부속실에 접하는 부분외에는 건축물의 내부와 접하는 창문등을 설치하지 아니할 것
 ② 출입구의 유효너비는 0.9m 이상으로 하고 피난의 방향으로 열 수 있을 것
 ㉠ 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분의 마감은 난연재료로 할 것
 ④ 건축물의 내부에서 노대 또는 부속실로 통하는 출입구에는 갑종방화문을 설치 할 것

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	①	②	③	④	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	①	④	①	③	①	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	②	②	②	②	④	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	①	②	④	①	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	④	②	②	①	③	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	③	④	④	②	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	②	②	②	②	②	③	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	③	④	③	④	②	④	①	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	②	④	②	④	③	④	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	④	③	③	①	④	③	④	③