



- ③ 자속밀도                      ④ 자장의 세기
- 22. 출력 15kW, 1500rpm으로 회전하는 전동기의 토크는 약 몇 kg.m 인가?  
 ① 6.54                              ② 9.75  
 ③ 47.78                            ④ 95.55
- 23. 퍼센트 저항강하 3%, 리액턴스 강하 4%인 변압기의 최대 전압 변동률은 몇 %인가?  
 ① 1                                    ② 3  
 ③ 4                                    ④ 5
- 24. 역저지 3단자에 속하는 것은?  
 ① SCR                                ② SSS  
 ③ SCS                                ④ TRIAC
- 25. 3상 전동기에 제동 권선을 설치하는 주된 목적은?  
 ① 출력증가                        ② 효율증가  
 ③ 역률개선                         ④ 난조방지
- 26. 유도 전동기에서 슬립이 가장 큰 상태는?  
 ① 무부하 운전시                ② 경부하 운전시  
 ③ 정격부하 운전시              ④ 기동시
- 27. 60Hz의 동기 전동기가 2극일 때 동기속도는 몇 rpm인가?  
 ① 7200                              ② 4800  
 ③ 3600                              ④ 2400
- 28. 3상 유도 전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대 토크는 어떻게 되는가?  
 ① 변하지 않는다.                ② 2배로 된다.  
 ③  $\sqrt{2}$ 배로 된다.                ④ 1/2 배로 된다.
- 29. 다극 중권 직류발전기의 전기자 권선에 균압 고리를 설치하는 이유는?  
 ① 브러시에서 불꽃을 방지하기 위하여  
 ② 전기자 반작용을 방지하기 위하여  
 ③ 정류 기전력을 높이기 위하여  
 ④ 전압 강하를 방지하기 위하여
- 30. 역률과 효율이 좋아서 가정용 선풍기, 전기세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 것은?  
 ① 분상 기동형 전동기        ② 콘덴서 기동형 전동기  
 ③ 반발 기동형 전동기        ④ 세이딩 코일형 전동기
- 31. 직류를 교류로 변환하는 장치로서 초고속 전동기의 속도 제어용 전원이나 형광등의 고주파 점등에 이용되는 것은?  
 ① 인버터                            ② 컨버터  
 ③ 변성기                            ④ 변류기
- 32. 분권전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 토크는 전기자 전류의 자속에 비례한다.  
 ② 부하전류에 따른 속도 변화가 거의 없다.  
 ③ 계자회로에 퓨즈를 넣어서는 안 된다.  
 ④ 계자 권선과 전기자 권선이 전원에 병렬로 접속되어 있다.

- 33. 회전자 입력 10kW, 슬립 4%인 3상 유도전동기의 2차 동손은 몇 kW인가?  
 ① 9.6                                ② 4  
 ③ 0.4                                ④ 0.2
- 34. 직류기의 주요 구성 3요소가 아닌 것은?  
 ① 전기자                            ② 정류자  
 ③ 계자                                ④ 보크
- 35. 변압기 결선 방식에서  $\Delta$ - $\Delta$  결선방식에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 단상 변압기 3대중 1대의 고장이 생겼을 때 2대로 V결선하여 사용할 수 있다.  
 ② 외부에 고조파 전압이 나오지 않으므로 통신장애의 염려가 없다.  
 ③ 중성점 접지를 할 수 없다.  
 ④ 100kV 이상 되는 계통에서 사용되고 있다.
- 36. 발전제동의 설명으로 잘못된 것은?  
 ① 직류 전동기는 전기자 회로를 전원에서 끊고 저항을 접속한다.  
 ② 유도 전동기는 1차 권선에 직류를 통하고 2차측(회전자)은 단락한다.  
 ③ 전동기를 발전기로 운전하여 회전부분의 운동에너지를 전기회로 중의 저항에서 열로 소비시키면서 제동하는 방법이다.  
 ④ 전동기의 유도 기전력을 전원 전압보다 높게 한다.

- 37. 변압기의 원리는 어느 작용을 이용한 것인가?  
 ① 전자유도작용                ② 정류작용  
 ③ 발열작용                      ④ 화학작용
- 38. 계기용 변압기의 2차측 단자에 접속하여야 할 것은?  
 ① O.C.R                            ② 전압계  
 ③ 전류계                            ④ 전열부하
- 39. 변압기의 임피던스 전압에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 여자전류가 흐를 때의 2차측 단자전압이다.  
 ② 정격전류가 흐를 때의 2차측 단자전압이다.  
 ③ 정격전류에 의한 변압기 내부 전압강하이다.  
 ④ 2차 단락전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압강하이다.

- 40. 동기발전기의 병렬운전에서 같지 않아도 되는 것은?  
 ① 위상                                ② 주파수  
 ③ 용량                                ④ 전압

3과목 : 전기 설비

- 41. 전선과 기계기구의 단자를 접속할 때 사용되는 것은?  
 ① 절연테이프                    ② 동관단자  
 ③ 관형 슬리브                    ④ 압축형 슬리브
- 42. 철근 콘크리트주의 길이가 16m이고 설계하중이 80kg인 것을 지반이 약한 곳에 시설하는 경우, 그 물히는 깊이를 다음 보기 항과 같이 하였다. 옳게 시공된 것은?

- ① 1m                      ② 1.8m
- ③ 2m                      ④ 2.8m

43. 네온 변압기 외함의 접지공사는?

- ① 제1종                    ② 제2종
- ③ 특별제 3종            ④ 제3종

44. 피쉬 테이프(Fish tape)의 용도로 옳은 것은?

- ① 전선을 테이핑하기 위하여 사용된다.
- ② 전선관의 끝마무리를 위해서 사용된다.
- ③ 배관에 전선을 넣을 때 사용된다.
- ④ 합성수지관을 구부릴 때 사용된다.

45. 분기회로 설계에서 표준 부하를 20VA/m<sup>2</sup>으로 하여야 하는 건물은?

- ① 교회                    ② 학교
- ③ 은행                    ④ 아파트

46. 급수용으로 수조의 수면 높이에 의해 자동적으로 동작하는 스위치는?

- ① 팬던트 스위치        ② 플로트 스위치
- ③ 캐너피 스위치        ④ 텀블러 스위치

47. 저압 수용가의 인입구에서 접지측 전선을 수도관과 연결하였을 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 접지사고시 퓨즈를 정확히 동작시킨다.
- ② 제2종 접지저항과 직렬로 되므로, 그것의 저항값을 작게 한다.
- ③ 고·저압 혼촉 사고시 위험을 감소시킨다.
- ④ 이상전압 침입에 있어서 위험을 감소시킨다.

48. 단선의 접속에서 전선의 굵기가 3.2mm이상 되는 굵은 전선을 직선 접속할 때 어떤 방법으로 하는가?

- ① 슬리브 접속            ② 우산형 접속
- ③ 트위스트 접속        ④ 브리타니아 접속

49. 금속제 가요전선관을 새들 등으로 지지하여 조영재의 측면에 수평방향으로 시설하는 경우 지지점간의 거리는 몇 m이하로 하여야 하는가?

- ① 1                        ② 1.2
- ③ 1.5                    ④ 2.0

50. 금속관 공사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전선이 금속관 속에 보호되어 안정적이다.
- ② 단락사고, 접지사고 등에 있어서 화재의 우려가 적다.
- ③ 방습장치를 할 수 있으므로 전선을 내수적으로 시설할 수 있다.
- ④ 접지공사를 하지 않아도 감전의 우려가 없다.

51. 흥행장에 시설하는 전구선이 아크 등에 접근하여 과열 될 우려가 있을 경우 어떤 전선을 사용하는 것이 바람직한가?

- ① 비닐 피복전선        ② 내열성 피복전선
- ③ 내약품성 피복전선   ④ 내화학성 피복

52. 일정 값 이상의 전류가 흘렀을 때 동작하는 계전기는?

- ① OCR                    ② OVR

- ③ UVR                    ④ GR

53. HIV 전선은 무슨 전선인가?

- ① 전열기용 캡타이어 케이블    ② 전열기용 고무 절연전선
- ③ 전열기용 평행절연전선        ④ 내열용 비닐절연전선

54. 경질 비닐관의 가공작업으로 볼 수 없는 것은?

- ① 90도 구부리기                    ② 2호 박스 커넥터 만들기
- ③ S형 및 반 오프셋 만들기        ④ 커플링과 부싱 만들기

55. 불연성 먼지가 많은 장소에 시설할 수 없는 저압 옥내 배선의 방법은?

- ① 금속관 배선
- ② 두께가 1.2mm인 합성수지관 배선
- ③ 금속제 가요전선관 배선
- ④ 애자 사용 배선

56. 가공 인입선 중 수용장소의 인입선에서 분기하여 다른 수용장소의 인입구에 이르는 전선을 무엇이라 하는가?

- ① 소주인입선                    ② 연접인입선
- ③ 분주인입선                    ④ 인입간선

57. 박강 전선관의 표준 굵기가 아닌 것은?

- ① 15mm                    ② 16mm
- ③ 25mm                    ④ 39mm

58. 과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 포장 퓨즈는 정격전류의 몇 배의 전류에 견디어야 하는가?

- ① 1배                        ② 1.25배
- ③ 1.3배                    ④ 3배

59. 저압 단상 3선식 회로의 중성선에는 어떻게 하는가?

- ① 다른 선의 퓨즈와 같은 용량의 퓨즈를 넣는다.
- ② 다른 선의 퓨즈의 2배 용량의 퓨즈를 넣는다.
- ③ 다른 선의 퓨즈의 1/2배 용량의 퓨즈를 넣는다.
- ④ 퓨즈를 넣지 않고 동선으로 직결한다.

60. 연피 케이블의 접속에 반드시 사용되는 테이프는?

- ① 고무테이프                    ② 비닐테이프
- ③ 리노테이프                    ④ 자기유착테이프

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

**전자문제집 CBT란?**

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	①	③	④	②	③	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	③	①	③	③	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	①	④	④	③	①	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	④	④	④	①	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	③	②	②	②	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	④	②	②	②	②	③	④	③