

1과목 : 소방원론

1. 건물화재시 플래쉬오버의 발생시간과는 관계가 없는 것은?

- ① 내장재료 ② 개구율
③ 화원의 크기 ④ 건물의 층수

2. 불티가 바람에 날리거나 또는 화재현장에서 상승하는 열기류 중심에 휩쓸려 원거리 가연물에 착화하는 현상을 무엇 이라 하는가?

- ① 비화 ② 전도
③ 대류 ④ 복사

3. 인화성,가연성물질의 취급장소에 대한 화재와 폭발의 방지방법이 아닌 것은?

- ① 발화원을 없앤다.
② 취급장소 주위의 공기대신 불활성기체로 바꾼다.
③ 밀폐된 용기내에 보관한다.
④ 환기시설을 하지 않는다.

4. 건축물의 방화계획에서 공간적 대응에 해당하지 않는 것은?

- ① 특별피난계단 ② 제연설비
③ 직통계단 ④ 방화구획

5. 휘발성 물질에 불꽃을 접하여 발화될 수 있는 최저 온도는?

- ① 인화점 ② 발화점
③ 연소점 ④ 자연발화점

6. 훈소(燄燒)화재를 부분적으로 설명한 것이다. 옳지 않은 것은?

- ① 거의 밀폐된 내화구조로 된 실내화재시 많이 일어난다.
② 신선한 공기의 공급이 불충분하여 연소(延燒)가 거의 정지 또는 매우 느리게 진행된다.
③ 화재의 종기단계에 나타내는 현상으로 가연물이 거의 소진되고 더이상 연소(延燒)가 진행되지 않는 상태를 말한다.
④ 훈소중에도 열축적은 계속되어 외부 공기가 갑자기 유입될 때에는 급격한 연소(延燒)가 일어날 수 있는 상태를 말한다.

7. 방염에 대한 정의로 옳은 것은?

- ① 직물,카펫,실내장식물 등에 인위적으로 내열성을 부여하여 불에 전혀 타지 않게 하는 것을 말한다.
② 직물,카펫,실내장식물 등에 대하여 화재시 화염의 전파를 완전히 차단하도록 가공처리한 것을 말한다.
③ 연소하기 쉬운 건축물의 실내장식물 등 또는 그 재료에 어떤 방법을 가하여 연소하기 어렵게 만든 것을 말한다.
④ 직물,카펫,실내장식물 등에 대하여 불연성능 및 내화성능을 갖도록 가공처리한 것을 말한다.

8. 방직공장에 대한 소화설비로 적응성이 가장 적은 것은?

- ① 물을 방사하는 것
② 강화액을 방사하는 것
③ 포말(泡沫)을 방사하는 것
④ 이산화탄소를 방사하는 것

9. 초기화재의 소화용으로 사용되지 않는 것은?

- ① 스프링클러설비 ② 소화기
③ 옥내소화전설비 ④ 연결송수관설비

10. 목재로 된 건축물이 화재가 발생하여 진화될 때까지의 과정을 설명한 것중 알맞은 것은?

- ① 무염착화→ 발염착화→ 최성기→ 연소낙하
② 발화→ 무염착화→ 연소낙하→ 진화
③ 무염착화→ 최성기→ 연소낙하→ 진화
④ 발염착화→ 무염착화→ 발화→ 진화

11. 화재 발생시 인명피해가 발생하는 주요 원인은 사람의 심리상태로 인한 화재현장에서의 행동 때문이다. 화재 발생장에서의 사람의 심리상태로 볼 수 없는 것은?

- ① 금전 또는 물욕으로 화재시 신속한 대피를 못함
② 공포 끝에 당황하여 피난구를 제대로 찾지 못함
③ 육친의 정대문에 자기가족을 구하려고 방황함
④ 책임감 때문에 대피를 하지 않음

12. 기체, 고체, 액체에서 나오는 분해가스나 증기의 농도를 작게하여 연소를 중지시키는 소화방법은?

- ① 냉각소화 ② 질식소화
③ 제거소화 ④ 희석소화

13. 섬유중 화재 위험성이 가장 낮은 것은?

- ① 식물성 섬유 ② 합성섬유
③ 동물성 섬유 ④ 레이온

14. 가연물이 연소하기 쉬운 조건으로 틀린 것은?

- ① 산소와 친화력이 클 것 ② 열전도율이 작을 것
③ 활성화 에너지가 클 것 ④ 발열량이 클것

15. 연기가 사람의 피난행동에 미치는 영향이 아닌 것은?

- ① 패닉현상 ② 2차적인 재해
③ 만발효과 ④ 질식

16. 화재로 인한 피해에는 직접피해와 간접피해로 나눌 수 있다. 간접피해에 속하는 것은?

- ① 내장재료의 피해
② 인명피해
③ 업무중지에 의한 피해
④ 소화수에 의한 설비피해

17. 자신이 연소하지 않고 다른 가연성 물질이 연소할 수 있도록 도와주는 가스는?

- ① N₂ ② O₂
③ Ar ④ CO₂

18. 다음 설명중 틀린 것은?

- ① 메탄, 에탄, 프로판, 부탄가스중에서 연소열이 가장 높은 것은 부탄가스이다.
② 액체표면으로부터 발생한 증기가 연소하는 현상이 액체 가연물의 연소과정이다.
③ 발화온도가 높은 것은 연소점이 낮다.
④ 헬륨은 산소 공급원과 관계가 없다.

19. 불꽃연소와 작열연소에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 불꽃연소는 작열연소에 비해 대체로 발열량이 크다.
- ② 작열연소에는 연쇄반응이 동반된다.
- ③ 분해연소는 작열연소의 한 형태이다.
- ④ 작열연소는 불완전 연소시에, 불꽃연소는 완전 연소시에 나타난다.

20. D급 화재란 다음 중 어느 것을 의미하는가?

- ① A,B 급 화재 또는 A,C 급 화재 등의 복합 화재
- ② 모든 화재 중 인명 손실이 있는 화재
- ③ 선박 화재 또는 임야 화재 등의 특수 화재
- ④ 가연성 금속 화재

2과목 : 소방유체역학

21. 지름 300 mm인 원형관속을 6 kg/s의 질량유량으로 공기가 흐르고 있다. 관속 공기의 압력은 250 kPa, 온도는 20℃일 때 관속을 흐르는 공기의 평균속도는 몇 m/s 인가? (단, 공기의 기체상수는 0.287 kJ/kg.K이다.)

- ① 22.5 ② 24.5
- ③ 26.5 ④ 28.5

22. 다음에 열거한 점도계 중에는 점도를 측정하는 기본원리가 나머지 3종류와 다른 점도계는?

- ① Saybolt 점도계 ② Ostwald 점도계
- ③ Stormer 점도계 ④ Engler 점도계

23. 소화약제 중에서 CO₂ 소화약제에 대한 주된 소화 효과는 어느 것인가?

- ① 질식 ② 냉각
- ③ 연쇄반응차단 ④ 부촉매

24. 라이트 워터(Light Water)는 어느 포의 일종인가?


- ① 단백포 ② 내알콜포
- ③ 불화단백포 ④ 수성막포

25. 옥내소화전용 소방펌프 2대를 병렬로 연결하였다. 마찰 손실을 무시할 때 기대할 수 있는 효과는?

- ① 펌프의 양정은 증가하나 유량은 감소한다.
- ② 펌프의 유량은 증대하나 양정은 감소한다.
- ③ 펌프의 양정은 증가하나 유량과는 무관하다.
- ④ 펌프의 유량은 증대하나 양정과는 무관하다.

26. 직경 15cm 인 관에 5m/s 의 평균 유속으로 물이 흐른다. 이 관로의 40m 구간에서 생긴 손실수두가 6m 라고 할때 관로의 마찰 손실계수는?

- ① 0.0882 ② 0.0176
- ③ 11.33 ④ 0.0005

27. 다음 그림에서의 Q₁의 양을 옳게 나타낸 식은?

① $Q_1 = \frac{Q}{2}(1 - \cos\theta)$

② $Q_1 = \frac{Q}{2}(0 + \cos\theta)$

③ $Q_1 = \frac{\rho Q}{2} \sin\theta$

④ $Q_1 = \frac{\rho Q}{2} \cos\theta$

28. 안지름이 300mm인 원관에 설치된 지름 100mm인 오리피스를 통하여 물이 흐르고 있다. 오리피스 전과 축소부의 압력차가 1.5mAq일 때 유량은 몇 L/s 인가? (단, 유량계수는 C_v = 0.7이다.)

- ① 29.8 ② 31.6
- ③ 33.5 ④ 35.9

29. 이상기체 상태 방정식에 포함되어 있는 기체상수와 관계없는 것은?

- ① 보일-샤를의 법칙을 만족하도록 한다.
- ② 1kg의 기체를 1K만큼 정압 가열했을때 기체의 팽창에 따른 일의 양을 뜻한다.
- ③ 절대온도에 반비례하고 절대압력과 비체적의 곱에 비례한다.
- ④ 달톤의 분압법칙을 만족한다.

30. 열역학적 완전가스의 상태변화에서 정압변화는 ?

- ① $PV^k = \text{일정}$ ② $PV = \text{일정}$
- ③ $P/T = \text{일정}$ ④ $V/T = \text{일정}$

31. 용액 중의 용매와 용질의 비를 나타낸 것을 농도라고 하는데 다음 중 규정농도(노말농도)는 어느 것인가?

- ① 용액 100g에 포함되어 있는 용질의 g 수
- ② 용질의 부피 ÷ 용액의 부피 × 100(%)
- ③ 용액 1L 속에 포함되어 있는 용질의 g 수
- ④ 용액 1L 속에 포함되어 있는 용질의 g 당량수

32. 37.5℃인 원유가 30 m³/min로 원관에 흐르고 있다. 총류로 흐를 수 있는 관의 최소 직경은 몇 m인가? (단, 37.5℃에서 원유의 동점성계수는 6×10⁻⁵ m²/s 이고, 하임게 레이놀즈수는 2100 이다.)

- ① 50.5 ② 5.05
- ③ 15.87 ④ 76.5

33. 이상기체의 상태변화 중 가역 단열변화의 경우 공업일과 절대일과의 관계식은? (단, ${}_1W_2$: 절대일, W_t : 공업일, k : 기체 비열비)

- ① $W_t = {}_1W_2$
- ② $W_t = k \cdot {}_1W_2$

- ③ $W_t = (k-1) \cdot {}_1W_2$
 ④ $W_t = (k+1) \cdot {}_1W_2$
34. 표준 대기압 상태에서 소방펌프 차가 양수후 진공계가 10cmHg를 표시하였다면 펌프에서 수면까지의 높이는 몇 m가 되는가?
 ① 0.36 ② 1.36
 ③ 2.36 ④ 3.36
35. 다음 중 압력의 단위가 아닌 것은?
 ① Pa ② dyne/cm²
 ③ mbar ④ J/cm²
36. 건식 스프링클러 설비의 밸브에서 1차측은 물의 압력이 400 kPa이고, 지름은 12cm, 2차측은 지름이 18 cm일 때 2차측 공기압은 최소 몇 kPa 이상이어야 밸브가 닫히는 가?
 ① 120 ② 156
 ③ 178 ④ 200
37. 기준면에서 4 m 높은 곳에 물이 2m/s의 속도로 흐른다. 이 곳의 압력이 600 Pa이라면 유체가 흐를 때 전수두는 얼마인가?
 ① 2.325 m ② 3.278 m
 ③ 4.265 m ④ 5.452 m
38. 다음 중 수격현상(Water hammer)을 줄이기 위한 방법이 아닌 것은?
 ① 펌프에 플라이 휠을 장착한다.
 ② 관내 유속을 높여야 한다.
 ③ 밸브를 가능한 펌프 송출구 가까이 설치한다.
 ④ 관로에 써지 탱크를 설치 한다.
39. 안지름이 75mm 인 원관속을 동점성계수가 8.035×10^{-6} m²/s인 물이 15cm/s로 흐르고 있다. 또한 안지름 25mm인 원관 속에 동점성계수 4.5×10^{-4} m²/s인 피마자 기름이 흐른다면, 피마자 기름의 유속이 몇 m/s이면 두 흐름이 역학적으로 상사가 되는가?
 ① 14.42 ② 25.2
 ③ 30.04 ④ 48.32
40. 트윈 에이전트(Twin agent) 시스템으로 분말 소화약제와 병용 가능한 약제는?
 ① 내알콜포 소화약제 ② 웨트 워터(wet water)
 ③ 단백포 소화약제 ④ 수성막포 소화약제

3과목 : 소방관계법규

41. 방화관리업무 등의 강습의 실시에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 방화관리업무에 관한 강습은 한국소방안전협회장이 실시한다.
 ② 실무교육은 소방본부장 또는 소방서장이 실시한다.
 ③ 방화관리업무에 대한 강습과목에는 소방법규가 포함된다.
 ④ 실무교육기간, 과목 기타 필요한 사항은 행정자치부 장관이 정한다.

42. 피난기구는 소방대상물의 피난층, 2층 및 층수가 몇 층 이상인 층을 제외한 모든 층에 설치하여야 하는가?
 ① 7 ② 9
 ③ 11 ④ 13
43. 소방시설 공사의 등록기준으로 규정하고 있는 것은?
 ① 기술능력 - 기술경력 - 시설 및 장비
 ② 기술능력 - 기술경력 - 도급실적
 ③ 기술능력 - 자본금 - 시설 및 장비
 ④ 기술능력 - 자본금 - 도급실적
44. 위험물탱크안전성능시험자의 등록을 할 수 있는 사람은?
 ① 한정치산자
 ② 파산자로서 복권되지 아니한 사람
 ③ 위험물탱크안전성능시험자의 등록이 취소된 날부터 6월이 된 사람
 ④ 금고이상의 형의 집행유예의 선고를 받고 그 집행 유예의 기간이 끝난 사람
45. 특수장소로써 1급 방화관리대상물인 경우 방화관리자를 두어야 할 대상물은?
 ① 층수가 7층인 특수장소
 ② 연면적이 5000[m²] 특수장소
 ③ 가연성가스를 1천톤이상 저장, 취급하는 시설
 ④ 6층 건물로써 바닥면적의 합계가 5000[m²] 특수장소
46. 제연설비를 설치하여야 할 소방대상물의 기준으로 틀린것은?
 ① 관람집회 및 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 200m² 이상인 것
 ② 근린생활 및 위락시설로서 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 500m²이상인 것
 ③ 터널을 제외한 지하가로서 연면적 1000m²이상인 것
 ④ 특수장소에 부설된 특별피난계단 및 비상용승강기의 승강장
47. 위험물제조소에서 취급 위험물의 품명 변경으로 변경허가 신청을 하려고 한다. 제조소등의 변경허가신청서에 첨부하여야 할 서류인 것은?
 ① 위치.구조 설계도면
 ② 위험물제조소의 기술능력
 ③ 제조소등설치허가증
 ④ 구조설비명세표
48. 위험물제조소의 배출설비에서 배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 몇배 이상으로 하여야 하는가?
 ① 20 ② 15
 ③ 10 ④ 5
49. 인명구조기구를 설치하여야 할 소방대상물은?
 ① 7층이상인 관광호텔 및 5층이상인 병원
 ② 11층이상인 아파트 및 5층이상인 백화점
 ③ 5층이상인 오피스텔 및 관광휴게시설
 ④ 7층이상인 무도학원 및 3층이상인 영화관

50. 화재의 조사에 관련된 다음 설명중 옳은 것은?

- ① 관계 보험회사가 화재원인과 피해상황을 조사하고자 할 때에는 허용하지 아니하여야 한다.
- ② 화재원인과 피해조사는 소방공무원과 경찰공무원이 별도로 조사하여야 한다.
- ③ 방화와 실화의 혐의가 있다고 인정되는 때에는 지체 없이 관할 경찰서장에게 알려야 한다.
- ④ 소방공무원은 실화에 대한 필요한 증거를 수집·보존할 수 없으며, 필요시에는 경찰에 의뢰하여야 한다.

51. 무창층이라 함은 지상층 중 일정기준 이상의 개구부의 면적의 합계가 그 층의 바닥면적의 30분의 1이하가 되는 층을 말한다.이 경우 개구부의 기준에 해당되지 않는 것은?

- ① 개구부의 크기가 지름 40[cm]이상의 원이 내접 할 수 있을 것
- ② 도로 또는 차량의 진입이 가능한 공지에 면할 것
- ③ 그층의 바닥면으로 부터 개구부 일부분 까지의 높이가 1.2[m]이내일 것
- ④ 내부 또는 외부에서 쉽게 파괴 또는 개방이 가능할 것

52. 소방용 기계,기구등의 형식승인,검정,심사 및 형식승인의 변경등에 관한 업무의 위탁은 어디에 하여야 하는가?

- ① 한국소방검정공사.
- ② 시.도지사.
- ③ 행정자치부.
- ④ 소방본부.

53. 위험물이 류별에 따른 주의사항에 대한 표기가 틀린것은?

- ① 제2류 위험물 - 화기주의
- ② 제3류 위험물 - 물기엄금
- ③ 제4류 위험물 - 화기주의
- ④ 제5류 위험물 - 화기엄금

54. 소화기구를 분류할 때 간이소화용구에 해당하지 않는 것은?

- ① 소화약제에 의한 간이소화용구
- ② 팽창질석 또는 팽창진주암
- ③ 수동식소화기
- ④ 마른 모래

55. 방화관리자의 자격요건에 전혀 해당되지 않는 사람은?

- ① 전기기사자격증 소지자
- ② 소방설비기사자격증 소지자
- ③ 경찰공무원으로 2년이상 간부직에 근무한 자
- ④ 광산보안기사로서 보안감독자로 선임된 자

56. 다음중 옥외탱크저장소의 방유제 면적은 몇 m² 이하로 하는가?

- ① 20000m²
- ② 50000m²
- ③ 80000m²
- ④ 100000m²

57. 소방관서의 배치기준과 소방관서가 화재의 예방,경계,진압과,구급,구조업무를 수행하는데 필요한 장비,인력등에 관한 소방력의 기준은 무엇으로 정하는가?

- ① 대통령
- ② 행정자치부령
- ③ 소방서장
- ④ 소방본부장

58. 소방본부장이나 소방서장이 하여야 할 업무가 아닌것은?

- ① 화재원인 및 피해재산 조사
- ② 실화혐의자에 대한 질문 및 압수된 증거물 조사
- ③ 관계보험회사의 화재원인과 피해상황조사의 허용
- ④ 화재에 의한 피해자의 손실 보상

59. 소방시설공사업의 등록의 기준사항이 아닌 것은?


- ① 기술능력
- ② 자본금
- ③ 시설 및 장비
- ④ 관할 시.도지사의 추천서

60. 특수가연물에서 제2종 가연물이 아닌것은?

- ① 나프탈렌
- ② 고체파라핀
- ③ 송지
- ④ 고무풀

4과목 : 소방기계시설의 구조 및 원리

61. 그림에서 펌프 흡입관과 토출관 배관에 있어서 지시된 명칭과 일치하지 않는 것은?



- ① OS&Y 게이트 밸브
- ② 체크 밸브
- ③ 스트레이너
- ④ 오에스 와이

62. 습식형의 연결송수관설비를 설치해야 하는 소방대상물은?

- ① 지면으로부터 높이가 48m이상인 소방대상물 또는 7층 이상인 소방대상물
- ② 지면으로부터 높이가 48m이상인 소방대상물 또는 11층 이상인 소방대상물
- ③ 지면으로부터 높이가 31m이상인 소방대상물 또는 7층 이상인 소방대상물
- ④ 지면으로부터 높이가 31m이상인 소방대상물 또는 11층 이상인 소방대상물

63. 고정포방출구 설비에 보조 소화전이 2개 설치되어 있다. 보조 포소화전에 추가로 필요한 포소화약제의 수량은 얼마인가? (단, 포소화약제의 사용 농도는 3%이다.)

- ① 120ℓ
- ② 240ℓ
- ③ 360ℓ
- ④ 480ℓ

64. 폐쇄형 스프링클러 헤드를 사용하는 설비 방식의 종류가 아닌 것은?

- ① 습식
- ② 건식
- ③ 준비작동식
- ④ 물분무 소화설비

65. 다음에서 포 소화설비의 구성요소와 관계가 없는 것은?

- ① 비례 혼합기
- ② 스프링클러 헤드 챔버
- ③ 소화약제 저장 탱크
- ④ 포원액

66. 스프링클러 설비에서 경보장치로 리타딩 챔버를 쓰는 주된 목적은?

- ❶ 오보(誤報)를 방지한다.
- ❷ 자동배수(自動排水)를 한다.
- ❸ 경보를 발하기까지 시간만을 지연한다.
- ❹ 압력수의 압력조정을 행한다.

67. 연결송수관 설비에서 가압송수 장치를 하여야 하는 소방대상물의 높이는 얼마인가?

- ❶ 50m 이상 ❷ 31m 이상
- ❸ 70m 이상 ❹ 100m 이상

68. 할로겐화합물의 가압식 가스저장용기에는 얼마 이하의 압력으로 조정할 수 있는 압력조정장치를 설치하여야 하는가?

- ❶ 10kgf/cm² ❷ 20kgf/cm²
- ❸ 40kgf/cm² ❹ 30kgf/cm²

69. 옥외 소화전설비의 소화전함은 옥외소화전으로 부터 몇미터 이내의 장소에 설치하여야 하는가?

- ❶ 5m ❷ 10m
- ❸ 15m ❹ 20m

70. 100KV의 전기기기가 있는 장소에 물분무 소화설비를 설치하는 경우 물분무 헤드와 전기기기 사이의 이격거리는?

- ❶ 70cm 이상 ❷ 110cm 이상
- ❸ 150cm 이상 ❹ 200cm 이상

71. 소화수조에 설치하는 Foot Valve의 기능으로 적합한 것은 어느 것인가?

- ❶ 여과기능 ❷ 개폐기능
- ❸ 경보기능 ❹ 배수기능

72. 분말 소화설비의 방호대상이 될 수 없는 것은?

- ❶ cellulose nitrate 섬유소 저장고
- ❷ 목재 창고
- ❸ 방직공장
- ❹ 변전실

73. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ❶ 인산염을 주성분으로 한 분말소화약제를 사용하는 분말 소화약제의 저장용기 내용적은 소화약제 1kg 당 1ℓ 이다.
- ❷ 펌프의 공동현상을 방지하기 위한 방법으로 펌프의 흡입관경을 크게 하는 방법이 있다.
- ❸ 예상제연구역의 각 부분으로부터 하나의 배출구까지의 수평거리는 10m이내이어야 한다
- ❹ 하나의 제연구역은 직경 40m 원내에 들어갈 수 있도록 하여야한다. 단 구조상 불가피할 시는 50m까지 가능 할 수 있다.

74. 이산화탄소 소화기의 방출용 노즐로서 특히 유의할 구조는?

- ❶ 방출시 얼어서 막히지 않을 것
- ❷ 노즐 구멍이 클 것
- ❸ 노즐에 여과기가 부착될 것
- ❹ 노즐에 굴곡을 두어 확산이 용이하게 할 것

75. 피난사다리의 점검사항 중 불필요한 것은?

- ❶ 표지의 설치여부
- ❷ 설치장소에서 개구부는 손쉽게 열리는가

❸ 설치장소 주변의 장애물 유무

❹ 설치장소의 경보 설비 유무

76. 소화펌프에 설치하는 계기의 설명으로 틀린 것은?

- ❶ 수원의 수위가 펌프보다 낮은 경우 펌프의 흡입관에는 연성계(또는 진공계)를 설치하여야 한다.
- ❷ 펌프의 토출관에는 압력계를 설치하여야 한다.
- ❸ 수직 회전축 펌프의 흡입관에는 연성계(또는 진공계)를 설치하지 아니할 수 있다.
- ❹ 수직 회전축 펌프의 토출관에는 압력계를 설치하지 아니할 수 있다.

77. 폐쇄형 스프링클러헤드의 기준개수가 30개인 소방대상물의 저장수량과 펌프의 토출량을 계산한 것이다. 옳은 것은?

- ❶ 78m³, 2.4m³/분
- ❷ 78m³, 3.9m³/분
- ❸ 48m³, 3.9m³/분
- ❹ 48m³, 2.4m³/분

78. 특수가연물을 저장하는 장소에 흡위터 스프링클러 헤드를 사용하여 포 소화설비를 설치하고자 할 때 바닥면적 얼마이내의 부분에서, 표준방사량으로 몇 분간 동시에 방사할 수 있는 저수량 이상이어야 하는가?

- ❶ 200m², 10분 ❷ 200m², 20분
- ❸ 100m², 20분 ❹ 100m², 10분

79. 급기가압방식 제연설비에 사용되는 플랩댐퍼의 기능은 무엇인가?

- ❶ 제연공간의 과도한 압력을 외부로 방출하는 장치이다.
- ❷ 제연덕트내에 설치되어 화재시 자동으로 폐쇄 또는 개방되는 장치이다.
- ❸ 급기가압 공간의 제연량을 자동으로 조절하는 장치이다.
- ❹ 제연구역과 구역 사이의 연결을 자동으로 차단 할 수 있는 댐퍼이다.

80. CO₂ 소화기 점검상의 주 착안점으로 적당하지 않은 것은?

- ❶ 안전장치에 봉인이 되어 있을 것
- ❷ 안전핀이 장착되어 있을 것
- ❸ 호스 및 혼은 소화기함에 격리 보관되어 있을 것
- ❹ 중량이 규정량일 것

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ④ | ① | ④ | ② | ① | ③ | ③ | ④ | ④ | ① |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ② | ③ | ① | ④ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④ | ③ | ① | ④ | ④ | ② | ② | ① | ④ | ④ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④ | ② | ② | ② | ④ | ③ | ③ | ② | ② | ④ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ② | ③ | ③ | ④ | ③ | ② | ③ | ① | ① | ③ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ① | ① | ③ | ③ | ③ | ③ | ② | ④ | ④ | ④ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④ | ④ | ④ | ④ | ② | ① | ③ | ② | ① | ② |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ① | ① | ④ | ① | ④ | ④ | ④ | ① | ① | ③ |