

1과목 : 소방관계법규

1. 「소방기본법」상 소방업무의 응원에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방업무의 응원을 위하여 파견된 소방대원은 응원을 요청한 소방본부장 또는 소방서장의 지휘에 따라야 한다.
- ② 소방업무의 응원 요청을 받은 소방본부장 또는 소방서장은 정당한 사유 없이 그 요청을 거절하여서는 아니된다.
- ③ 소방본부장이나 소방서장은 소방활동을 할 때에 긴급한 경우에는 이웃한 소방본부장 또는 소방서장에게 소방업무의 응원(應援)을 요청할 수 있다.
- ④ 소방청장은 소방업무의 응원을 요청하는 경우를 대비하여 출동 대상지역 및 규모와 필요한 경비의 부담 등에 관하여 필요한 사항을 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사 및 협의회와 미리 규약(規約)으로 정하여야 한다.

2. 「소방기본법 시행령」상 화재경계지구에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 시·도지사는 소방특별조사의 결과 등을 대통령령으로 정하는 화재경계지구 관리대장에 작성하고 관리하여야 한다.
- ② 소방본부장 또는 소방서장은 화재경계지구 안의 관계인에 대하여 소방상 필요한 훈련 및 교육을 연 1회 이상 실시할 수 있다.
- ③ 소방본부장 또는 소방서장은 화재경계지구 안의 소방대상물의 위치·구조 및 설비 등에 대한 소방특별조사를 연 1회 이상 실시하여야 한다.
- ④ 소방본부장 또는 소방서장은 소방상 필요한 훈련 및 교육을 실시하고자 하는 때에는 화재경계지구 안의 관계인에게 훈련 또는 교육 10일 전까지 그 사실을 통보하여야 한다.

3. 「소방기본법 시행령」상 손실보상에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 손실보상심의위원회 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.
- ② 손실보상심의위원회는 위원장 1명을 포함하여 7명 이상 9명 이하의 위원으로 구성한다.
- ③ 소방청장등은 보상금을 지급하기로 결정한 경우에는 특별한 사유가 없으면 통지한 날부터 30일 이내에 보상금을 지급하여야 한다.
- ④ 소방청장등은 손실보상심의위원회의 심사·의결을 거쳐 특별한 사유가 없으면 보상금 지급 청구서를 받은 날부터 60일 이내에 보상금 지급 여부 및 보상금액을 결정하여야 한다.

4. 「소방기본법 시행령」상 특수가연물의 품명과 수량으로 옳지 않은 것은?

- ① 냄마 및 종이부스리기 : 400킬로그램 이상
- ② 가연성고체류 : 3,000킬로그램 이상
- ③ 석탄·목탄류 : 10,000킬로그램 이상
- ④ 가연성액체류 : 2세제곱미터 이상

5. 「소방기본법 시행령」상 소방자동차 전용구역에 대한 내용으로 옳은 것은?

- ① 「건축법 시행령」상의 모든 아파트는 소방자동차 전용구역 설치 대상이다.
- ② 「주차장법」 제19조에 따른 부설주차장의 주차구획 내에 주차하는 것은 전용구역 방해행위에 해당한다.

③ 전용구역 노면표지 도료의 색채는 황색을 기본으로 하되, 문자(P, 소방차 전용)는 백색으로 표시한다.

④ 소방자동차 전용구역 설치 대상인 공동주택의 건축주는 각 동별 전면과 후면에 소방자동차 전용구역을 각 1개소 이상 예외 없이 설치하여야 한다.

6. 「소방기본법」상 소방활동 중사 명령에 따라 소방활동에 종사한 사람은 시·도지사로 부터 소방활동 비용을 지급받을 수 있다. 소방활동 비용을 지급받을 수 있는 사람으로 옳은 것은?

- ① 과실로 화재를 발생시킨 사람
- ② 화재 현장에서 물건을 가져간 사람
- ③ 소방대상물에 화재가 발생한 경우 그 관계인
- ④ 화재 현장에서 불이 번지지 아니하도록 하는 일을 명령받은 사람

7. 「소방기본법 시행령」상 보일러 등의 위치·구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항으로 옳은 것은?

- ① 전기시설에서 전류가 통하는 전선에는 누전차단기를 설치하여야 한다.
- ② 「공연법」 제2조제4호의 규정에 의한 공연장에서 이동식 난로는 절대 사용하여서는 아니된다.
- ③ 보일러를 실내에 설치하는 경우에는 콘크리트바닥 또는 금속 외의 난연재료로 된 바닥 위에 설치하여야 한다.
- ④ 수소가스를 넣는 기구에서 수소가스를 넣을 때에는 기구 안에 수소가스 또는 공기를 제거한 후 감압기를 사용하여야 한다.

8. 「소방기본법」상 소방기관의 설치에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 시·도에서 소방업무를 수행하기 위하여 시·도지사 직속으로 소방본부를 둔다.
- ② 시·도의 소방업무를 수행하는 소방기관의 설치에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.
- ③ 소방업무를 수행하는 소방본부장 또는 소방서장은 그 소재지를 관할하는 시·도지사의 지휘와 감독을 받는다.
- ④ 소방청장은 화재 예방 및 대형 재난 등 필요한 경우 시·도 소방본부장 및 소방서장을 지휘·감독할 수 있다.

9. 「소방기본법」상 소방 관련 시설 등의 설립 또는 설치에 관한 법적 근거로 옳은 것은?

- ① 소방체험관 : 대통령령
- ② 119종합상황실 : 대통령령
- ③ 소방박물관 : 행정안전부령
- ④ 비상소화장치 : 시·도 조례

10. 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 소방장비 등에 대한 국고보조의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 보조 대상사업의 범위와 기준보조율은 대통령령으로 정한다.
- ② 소방활동장비 및 설비의 종류와 규격은 행정안전부령으로 정한다.
- ③ 국가는 소방장비의 구입 등 시·도의 소방업무에 필요한 경비의 전부를 보조한다.
- ④ 국고보조 대상사업에 해당하는 소방활동장비로는 소방자동차, 소방헬리콥터 및 소방정 등이 있다.

11. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

시행령」상 피난구조설비 중 공기호흡기를 설치하여야 하는 특정소방대상물로 옳지 않은 것은?

- ① 지하가 중 지하상가
- ② 운수시설 중 지하역사
- ③ 판매시설 중 대규모점포
- ④ 호스릴이산화탄소소화설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물

12. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」상 청문 사유로 옳지 않은 것은?

- ① 성능인증의 취소
- ② 전문기관의 지정취소 및 업무정지
- ③ 소방용품의 형식승인 취소 및 제품검사 중지
- ④ 소방시설 설계업 및 방염업의 등록취소 및 영업정지

13. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」상 소방시설관리업의 등록을 반드시 취소하여야 하는 사유로 옳지 않은 것은?

- ① 자체점검 등을 하지 아니한 경우
- ② 소방시설관리업자가 피성년후견인인 경우
- ③ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록한 경우
- ④ 다른 자에게 등록증이나 등록수첩을 빌려준 경우

14. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 특정소방대상물 중 근린생활시설로 옳지 않은 것은?

- ① 같은 건축물에 금융업소로 쓰는 바닥면적의 합계가 200 제곱미터인 것
- ② 같은 건축물에 단란주점으로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터인 것
- ③ 같은 건축물에 골프연습장으로 쓰는 바닥면적의 합계가 450제곱미터인 것
- ④ 같은 건축물에 미용원으로 쓰는 바닥면적의 합계가 800 제곱미터인 것

15. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 성능위주설계를 하여야 하는 특정소방대상물로 옳은 것은? (단, 신축하는 것만 해당한다.)

- ① 높이 120미터인 아파트
- ② 연면적 2만제곱미터인 철도역사
- ③ 연면적 10만제곱미터인 특정소방대상물(단, 아파트 등은 제외)
- ④ 하나의 건축물에 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 영화상영관이 10개인 특정소방대상물

16. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 <보기>는 둘 이상의 특정소방대상물이 내화구조로 된 연결통로로 연결된 경우 이를 하나의 소방대상물로 보는 기준에 대한 설명이다. () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 벽이 없는 구조로서 그 길이가 (가) 미하인 경우
- 벽이 있는 구조로서 그 길이가 (나) 미하인 경우, 다만, 벽 높이가 바닥에서 천장까지의 높이의 (다) 이상인 경우에는 벽이 있는 구조로 보고, 벽 높이가 바닥에서 천장까지의 높이의 (다) 미만인 경우에는 벽이 없는 구조로 본다.

- ① (가) 6m, (나) 10m, (다) 2분의 1
- ② (가) 7m, (나) 12m, (다) 3분의 1
- ③ (가) 8m, (나) 10m, (다) 2분의 1
- ④ (가) 9m, (나) 12m, (다) 3분의 1

17. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 간이스프링클러를 설치하여야 하는 특정소방대상물로 옳지 않은 것은?

- ① 한의원으로서 입원실이 있는 시설
- ② 교육연구시설 내에 합숙소로서 연면적 100 m² 이상인 것
- ③ 생활형 숙박시설로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 300 m² 이상인 것
- ④ 건물을 임차하여 「출입국관리법」 제52조제2항에 따른 보호시설로 사용하는 부분

18. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」상 소방안전 특별관리시설물로 옳지 않은 것은?

- ① 「위험물안전관리법」 제2조제1항제3호의 제조소
- ② 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제2조제1호의 전통시장으로서 대통령령으로 정하는 전통시장
- ③ 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호의 영화상영관 중 수용인원 1,000명 이상인 영화상영관
- ④ 「문화재보호법」 제2조제3항의 지정문화재인 시설(시설이 아닌 지정문화재를 보호하거나 소장하고 있는 시설을 포함한다)

19. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」및 같은 법 시행령상 특정소방대상물로서 그 관리의 권원(權原)이 분리되어 있는 것 가운데 소방본부장이나 소방서장이 공동 소방안전관리자를 선임하도록 지정할 수 있는 대상으로 옳지 않은 것은?

- ① 판매시설 중 전통시장
- ② 복합건축물로서 연면적이 5천제곱미터 이상인 것
- ③ 고층 건축물(지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 건축물만 해당)
- ④ 지하가(지하의 인공구조물 안에 설치된 상점 및 사무실, 그 밖에 이와 비슷한 시설이 연속하여 지하도에 접하여 설치된 것과 그 지하도를 합한 것을 말한다)

20. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」상 특정소방대상물별로 설치하여야 하는 소방시설의 정비 등에 대한 설명이다. () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 제9조제1항에 따라 대통령령으로 소방시설을 정할 때에는 특정소방대상물의 (가) 등을 고려하여야 한다.
- 소방청장은 건축 환경 및 화재위험특성 변화사항을 효과적으로 반영할 수 있도록 소방시설 규정을 (나)이상 정비하여야 한다.

- ① (가) 규모·용도 및 수용인원, (나) 3년에 1회
- ② (가) 위치·구조 및 수용인원, (나) 4년에 1회
- ③ (가) 규모·용도 및 가연물의 종류 및 양, (나) 5년에 1회
- ④ (가) 위치·구조 및 가연물의 종류 및 양, (나) 10년에 1회

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	②	①	③	④	④	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	①	②	④	①	③	①	①	①