

1과목 : 소방관계법규

1. 「소방기본법 시행령」상 화재경계지구의 관리에 대한 설명이다. () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 소방본부장 또는 소방서장은 화재경계지구 안의 소방대상물의 위치·구조 및 설비 등에 대한 소방 특별조사를 연 (가)회 이상 실시하여야 한다.
- 소방본부장 또는 소방서장은 화재경계지구 안의 관계인에 대하여 소방상 필요한 훈련 및 교육을 연 (나)회 이상 실시할 수 있다.
- 소방본부장 또는 소방서장은 소방상 필요한 훈련 및 교육을 실시하고자 하는 때에는 화재경계지구 안의 관계인에게 훈련 또는 교육 (다)일 전까지 그 사실을 통보하여야 한다.

	가	나	다
①	1	1	5
②	1	1	10
③	2	2	5
④	2	2	10

- ① ① ② ②
③ ③ ④ ④

2. 「소방기본법 시행령」상 소방기술민원센터의 설치·운영기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방청장 및 본부장은 각 소방서에 소방기술민원센터를 설치·운영한다.
- ② 소방기술민원센터는 소방기술민원과 관련된 현장 확인 및 처리업무를 수행한다.
- ③ 소방기술민원센터는 소방기술민원과 관련된 질의회신집 및 해설서 발간의 업무를 수행한다.
- ④ 소방기술민원센터는 소방시설, 소방공사와 위험물 안전관리 등과 관련된 법령해석 등의 민원을 처리한다.

3. 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 소방자동차 전용구역 등에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방자동차 전용구역의 설치 기준·방법, 방해행위의 기준, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ② 전용구역에 주차하거나 전용구역에의 진입을 가로막는 등의 방해행위를 한 자에게는 200만원 이하의 과태료를 부과한다.
- ③ 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목의 아파트 중 세대수가 100세대 이상인 아파트의 건축주는 소방활동의 원활한 수행을 위하여 공동주택에 소방자동차 전용구역을 설치하여야 한다.
- ④ 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목의 기숙사 중 3층인 기숙사가 하나의 대지에 하나의 동(棟)으로 구성되고, 「도로교통법」 제32조 또는 제33조에 따라 정차 또는 주차가 금지된 편도 2차선 이상의 도로에 직접 접하여 소방자동차가 도로에서 직접 소방활동이 가능한 경우 소방자동차 전용구역 설치대상에서 제외한다.

4. 「소방기본법 시행규칙」상 소방용수시설 및 비상소화장치의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 비상소화장치의 설치기준에 관한 세부 사항은 소방청장이

정한다.

- ② 소방청장은 설치된 소방용수시설에 대하여 소방용수 표시를 보기 쉬운 곳에 설치하여야 한다.
- ③ 소방호스 및 관창은 소방청장이 정하여 고시하는 형식 승인 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로 설치한다.
- ④ 비상소화장치함은 소방청장이 정하여 고시하는 성능 인증 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로 설치한다.

5. 「소방기본법 시행령」 별표 3의 과태료 부과 개별기준에 대한 내용 중 위반행위의 횟수에 따라 가중된 과태료 부과 처분의 금액으로 옳은 것은?

위반행위	과태료 금액(만원)			
	1회	2회	3회	4회 이상
특수가연물의 저장 및 취급의 기준을 위반한 경우	가	나	다	라

	가	나	다	라
①	50	100	150	200
②	20	50	100	100
③	50	100	100	200
④	20	50	100	150

- ① ① ② ②
③ ③ ④ ④

6. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」상 소방시설 중 소화활동설비로 옳지 않은 것은?

- ① 제연설비, 연결송수관설비
- ② 비상콘센트설비, 연결살수설비
- ③ 무선통신보조설비, 연소방지설비
- ④ 연결송수관설비, 비상조명등설비

7. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」상 성능위주설계를 해야 하는 특정소방대상물의 범위로 옳지 않은 것은?

- ① 연면적 3만제곱미터 이상인 공항시설에 해당하는 특정소방대상물
- ② 하나의 건축물에 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 영화상영관이 10개 이상인 특정소방대상물
- ③ 50층 이상(지하층은 제외한다)이거나 지상으로부터 높이가 200미터 이상인 아파트등
- ④ 30층 이상(지하층을 포함한다)이거나 지상으로부터 높이가 100미터 이상인 특정소방대상물(아파트 등은 제외한다)

8. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」상 방염성능기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉 횟수는 3회 이상일 것
- ② 탄화(炭化)한 면적은 50제곱센티미터 이내, 탄화한 길이는 20센티미터 이내일 것

- ③ 소방청장이 정하여 고시한 방법으로 발연량(發煙量)을 측정하는 경우 최대연기밀도는 500 이하일 것
- ④ 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내이며, 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 30초 이내일 것
9. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령, 시행규칙상 소방특별조사의 방법·절차 등에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 소방서장 등은 소방특별조사를 마친 때에는 그 조사 결과를 관계인에게 서면 또는 구두로 통지할 수 있다.
- ② 소방서장 등은 소방특별조사를 하려면 7일 전에 관계인에게 조사대상, 조사기간 및 조사사유 등을 서면으로 알려야 한다.
- ③ 소방특별조사의 연기를 승인한 경우라도 연기기간이 끝나기 전에 연기사유가 없어졌거나 긴급히 조사를 하여야 할 사유가 발생하였을 때에는 관계인에게 통보하고 소방특별조사를 할 수 있다.
- ④ 소방특별조사의 연기를 신청하려는 자는 소방특별조사 시작 3일 전까지 연기신청서에 소방특별조사를 받기가 곤란함을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 소방서장 등에게 제출하여야 한다.
10. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설의 기준에 대한 내용으로 옳은 것은?
- ① 지하가 중 터널로서 길이가 500 m인 터널에는 옥내소화전설비를 설치하여야 한다.
- ② 아파트등 및 30층 이상 오피스텔의 모든 층에는 주거용 주방자동소화장치를 설치하여야 한다.
- ③ 물류터미널을 제외한 창고시설로 바닥면적 합계가 3천 m²인 경우에는 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 한다.
- ④ 근린생활시설 중 조산원 및 산후조리원으로서 연면적 500 m² 이상인 시설은 간이스프링클러설비를 설치하여야 한다.
11. 「소방시설공사업법」상 소방시설업 등록의 결격사유에 해당하지 않는 사람은?
- ① 피성년후견인
- ② 등록하려는 소방시설업 등록이 취소된 날부터 3년이 지난 사람
- ③ 「소방기본법」에 따른 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람
- ④ 「위험물안전관리법」에 따른 금고 이상의 실형을 선고받고, 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 면제된 날부터 1년이 지난 사람
12. 「소방시설공사업법 시행령」 별표 4 소방공사 감리원의 배치 기준 및 배치기간에 따라 복합건축물(지하 5층, 지상 35층 규모)인 특정소방대상물 소방시설 공사현장의 소방공사 책임감리원으로 옳은 것은?
- ① 특급감리원 중 소방기술사
- ② 특급감리원 이상의 소방공사 감리원(기계분야 및 전기분야)
- ③ 고급감리원 이상의 소방공사 감리원(기계분야 및 전기분야)
- ④ 중급감리원 이상의 소방공사 감리원(기계분야 및 전기분야)
13. 「소방시설공사업법 시행령」상 소방시설공사의 착공신고 대상으로 옳지 않은 것은?
- ① 창고시설에 스프링클러설비의 방호구역을 증설하는 공사
- ② 공동주택에 자동화재탐지설비의 경계구역을 증설하는 공사
- ③ 위험물 제조소에 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비를 신설하는 공사
- ④ 업무시설에 옥내소화전설비(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 신설하는 공사
14. 「소방시설공사업법」에서 규정한 용어의 정의로 옳지 않은 것은?
- ① “소방시설공사업”이란 설계도서에 따라 소방시설을 신설, 증설, 개설, 이전 및 정비하는 영업을 말한다.
- ② “소방시설설계업”이란 소방시설공사에 기본이 되는 공사계획, 설계도면, 설계 설명서, 기술계산서 및 이와 관련된 서류를 작성하는 영업을 말한다.
- ③ “발주자”란 소방시설의 설계, 시공, 감리 및 방역을 소방시설업자에게 도급한 자 및 도급받은 공사를 하도급하는 자를 말한다.
- ④ “소방공사감리업”이란 소방시설공사에 관한 발주자의 권한을 대행하여 소방시설공사가 설계도서와 관계법령에 따라 적법하게 시공되는지를 확인하고, 품질·시공관리에 대한 기술지도를 하는 영업을 말한다.
15. 「소방시설공사업법」상 소방시설업의 등록, 휴·폐업과 소방시설업자의 지위승계에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 특정소방대상물의 소방시설공사등을 하려는 자는 업종별로 자본금, 기술인력 등 행정안전부령으로 정하는 요건을 갖추어 시·도지사에게 소방시설업을 등록하여야 한다.
- ② 소방시설업자가 사망하여 그 상속인이 종전의 소방시설업자의 지위를 승계하려는 경우에는 그 상속일, 양수일 또는 합병일부터 30일 이내에 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 시·도지사에게 신고하여야 한다.
- ③ 소방시설업자는 소방시설업을 폐업하는 때에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 신고하여야 하고 폐업신고를 받은 시·도지사는 소방시설업 등록을 말소하고 그 사실을 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 공고하여야 한다.
- ④ 「민사집행법」에 따른 경매에 따라 소방시설업자의 소방시설의 전부를 인수한 자가 종전의 소방시설업자의 지위를 승계하려는 경우에는 그 인수일부터 30일 이내에 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 시·도지사에게 신고하여야 한다.
16. 「위험물안전관리법 시행규칙」상 관계인이 예방규정을 정하여야 하는 제조소등에 대한 기준이다. () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 지정수량의 (㉠)배 이상의 위험물을 취급하는 제조소
- 지정수량의 (㉡)배 이상의 위험물을 저장하는 옥내저장소
- 지정수량의 (㉢)배 이상의 위험물을 저장하는 옥외저장소
- 지정수량의 (㉤)배 이상의 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소

	㉠	㉡	㉢	㉤
①	10	150	100	200
②	50	150	100	200
③	10	100	150	500
④	50	100	150	250

- ① ① ② ②
③ ③ ④ ④

17. 「위험물안전관리법 시행령」상 다량의 위험물을 저장·취급하는 제조소등에서 자체소방대를 설치하여야 하는 사업소로 옳지 않은 것은?

- ① 최대수량의 합이 지정수량의 3천배 이상인 제4류 위험물을 취급하는 제조소
- ② 최대수량의 합이 지정수량의 3천배 이상인 제4류 위험물을 취급하는 일반취급소
- ③ 최대수량이 지정수량의 50만배 이상인 제4류 위험물을 저장하는 옥내탱크저장소
- ④ 최대수량이 지정수량의 50만배 이상인 제4류 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소

18. 「위험물안전관리법 시행령」 별표 1에서 규정한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 유황 : 순도가 60중량퍼센트 이상인 것을 말한다.
- ② 인화성고체 : 고형알코올 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 40도 미만인 고체를 말한다.
- ③ 철분 : 철의 분말로서 53마이크로미터의 표준체를 통과하는 것이 50중량퍼센트 미만인 것을 말한다.
- ④ 가연성고체 : 고체로서 화염에 의한 발화의 위험성 또는 인화의 위험성을 판단하기 위하여 고시로 정하는 시험에서 고시로 정하는 성질과 상태를 나타내는 것을 말한다.

19. 「위험물안전관리법 시행규칙」상 위험물 제조소의 표지 및 게시판에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 게시판은 한변의 길이가 0.3 m 이상, 다른 한변의 길이가 0.6 m 이상인 직사각형으로 한다.
- ② 제4류 위험물에 있어서는 적색바탕에 백색문자로, “화기엄금”을 표시한다.
- ③ 알칼리금속의 과산화물은 청색바탕에 백색문자로, “물기엄금”을 표시한다.
- ④ 인화성고체에 있어서는 적색바탕에 백색문자로, “화기주의”를 표시한다.

20. 「위험물안전관리법 시행규칙」상 옥외탱크저장소의 위치·구조 및 설비 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량이 지정수량의 500배 이하인 경우 보유 공지너비는 5 m 이상으로 해

야 한다.

- ② 옥외탱크저장소 중 그 저장 또는 취급하는 액체위험물의 최대수량이 100만ℓ 이상의 것을 특정옥외탱크저장소라 한다.
- ③ 밸브 없는 통기관의 지름은 30 mm 이상으로 하고 끝부분은 수평면보다 45도 이상 구부러 빗물 등의 침투를 막는 구조로 한다.
- ④ 압력탱크(최대상용압력이 대기압을 초과하는 탱크를 말한다)외의 탱크는 충수시험, 압력탱크는 최대상용압력의 1.5배의 압력으로 10분간 실시하는 수압시험에서 각각 새거나 변형되지 아니하여야 한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	②	②	④	④	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	③	①	①	③	③	④	①