

## 1과목 : 전기응용 및 공사재료

## 1. 초음파 용접의 특징이 아닌 것은?

- ① 이종 금속의 용접도 가능하다.  
 ② 고체상태에서 용접이므로 열적 영향이 크다.  
 ③ 가열이 필요하지 않다.  
 ④ 냉간압접 등에 비하여 가압하중이 적으므로 변형이 적다.

2. 휙도가  $B[\text{cd}/\text{m}^3]$ 이고 반지름이  $r[\text{m}]$ 인 등旐도 완전 확산성 구 광원의 전광속  $F[\text{lm}]$ 은 얼마인가?

- ①  $4 r^2 B$   
 ②  $\pi r^2 B$   
 ③  $\pi^2 r^2 B$   
 ④  $4 \pi^2 r^2 B$

## 3. 열차가 곡선 궤도를 운행할 때 차륜의 플런지와 레일 두부간의 측면 마찰을 피하기 위하여 내측 궤조의 궤간을 약간 넓히는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 고도  
 ② 유간  
 ③ 철자각  
 ④ 확도

## 4. 간접적인 저항가열에서는 발열체가 필요하며 발열체의 온도는 반드시 피열물의 온도보다 높으므로 발열체의 최고 사용온도는 가열온도보다 높아야 하므로 고온에서 안정성이 좋아야 한다. 발열체로서의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 화학적으로 안전할 것  
 ② 내열성이 클 것  
 ③ 연성 및 전성이 풍부하고 가공이 용이할 것  
 ④ 저항률이 비교적 크고, 온도계수가 클 것

## 5. 지정된 부식성의 산, 알칼리 또는 유해가스가 있는 장소에서 실용상 지장없이 사용할 수 있는 구조의 전동기는?

- ① 방적형  
 ② 방진형  
 ③ 방수형  
 ④ 방식형

## 6. 전기 집진기는 무엇을 이용한 것인가?

- ① 와전류  
 ② 누설전류  
 ③ 잔류자기  
 ④ 대전체간의 정전기력

## 7. 3상 유도전동기를 급속히 정지 또는 감속시킬 경우나 과속을 급히 막을 수 있는 가장 쉽고 효과적인 제동법은?

- ① 발전제동  
 ② 와전류제동  
 ③ 회생제동  
 ④ 역상제동

## 8. 역 병렬로 된 2개의 SCR과 유사한 양방향성 3단자 다이리스터로서 AC 전력의 제어에 사용하는 것은?

- ① TRIAC  
 ② SCS  
 ③ GTO  
 ④ LASCR

9. 평균 구면 광도  $100[\text{cd}]$ 의 전구 5개를 지름  $10[\text{m}]$ 인 원형의 실에 점등할 때 조명율을 0.5, 감광 보상률을 1.5로 하면 방의 평균 조도는 약 몇  $[\text{lx}]$ 인가?

- ① 18  
 ② 23  
 ③ 27  
 ④ 32

## 10. 유전가열을 이용하지 않는 것은?

- ① 합성수지의 가열 성형  
 ② 베니어판의 건조  
 ③ 고무의 유효  
 ④ 구리의 용접

## 11. 전선재료로서 구비조건이 틀린 것은?

- ① 도전율이 클 것  
 ② 접속이 쉬울 것  
 ③ 내식성이 클 것  
 ④ 인장강도가 작을 것

## 12. COS를 설치할 때 함께 사용되는 재료가 아닌 것은?

- ① 소켓아이  
 ② 브라켓트  
 ③ 퓨즈링크  
 ④ 내오손결합애자

## 13. 케이블 또는 콘덴서용 절연유는 다음과 같은 성질을 가져야 한다. 틀린 것은?

- ① 함침시키는 온도에서 점도가 클 것  
 ② 유전손이 적을 것  
 ③ 열전도율이 작을 것  
 ④ 팽창 계수가 작을 것

14. 절연재료의 내열성에 의한 분류에서 B종 절연의 최고 사용온도는 몇  $[\text{℃}]$ 인가?

- ① 90  
 ② 130  
 ③ 155  
 ④ 180

## 15. 알칼리 축전지에서 소결식에 해당하는 초급방전형은?

- ① AM형  
 ② AMH형  
 ③ AL형  
 ④ AH-S형

## 16. 다음 중 주상변압기를 전주에 설치하기 위하여 사용되는 금구류는?

- ① 행거밴드  
 ② 암타이밴드  
 ③ 액크  
 ④ 경원금

## 17. 다음 중 차단기의 종류가 아닌 것은?

- ① OCB  
 ② ABB  
 ③ VCB  
 ④ DS

18. 제1종 접지공사의 접지선의 최소 굵기는 몇  $[\text{mm}]$ 인가?

(단, 접지선으로 동선을 사용하는 경우임)(관련 규정 개정으로 정답이 변경되었습니다. 여기서는 기존 정답 3번을 누르면 정답 처리 됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 1.6  
 ② 3.2  
 ③ 2.6  
 ④ 4.0

## 19. 다음 중 내열용 비닐절연전선의 약호 명칭은?

- ① HIV  
 ② DV  
 ③ CV  
 ④ HDCC

## 20. 백열 전구에서 사용되는 필라멘트 재료의 구비조건으로 잘못 된 것은?

- ① 용융점이 높을 것  
 ② 고유저항이 클 것  
 ③ 높은 온도에서 증발이 적을 것  
 ④ 선 팽창계수가 높은 것

## 2과목 : 전력공학

21. 송전단 전압이  $66[\text{kV}]$ , 수전단 전압이  $61[\text{kV}]$ 인 송전선로에서 수전단의 부하를 끊은 경우 수전단 전압이  $63[\text{kV}]$ 라면


전압 변동률은 몇 [%]인가?

- ① 2.55
- ② 2.90
- ③ 3.17
- ④ 3.28

22. 환상선로의 단락보호에 사용하는 계전방식은?

- ① 비율자동 계전방식
- ② 방향거리 계전방식
- ③ 과전류 계전방식
- ④ 선택접지 계전방식

23. 그림과 같은 선로에서 A점의 차단기 용량은 몇[MVA]가 적당한가?



- ① 50
- ② 100
- ③ 150
- ④ 200

24. 선로 고장발생시 타 보호기기와의 협조에 의해 고장 구간을 신속히 개방하는 자동구간 개폐기로서 고장전류를 차단할 수 없어 차단 기능이 있는 후비보호장치와 직렬로 설치되어야 하는 배전용 개폐기는?

- ① 배전용 차단기
- ② 부하 개폐기
- ③ 컷아웃 스위치
- ④ 섹션널라이저

25. 코로나 방지에 가장 효과적인 방법은?

- ① 선간거리를 증가시킨다.
- ② 선로의 이도를 작게 한다.
- ③ 선로의 높이를 가급적 낮춘다.
- ④ 전선의 외경을 크게 한다.

26. 취수구에 제수문을 설치하는 주된 목적은?

- ① 낙차를 높이기 위하여
- ② 흡수위를 낮추기 위하여
- ③ 모래를 배제하기 위하여
- ④ 유량을 조정하기 위하여

27. 송전선로에서 1선 지락시에 건전상의 전압 상승이 적은 접지방식은?

- ① 비접지 방식
- ② 직접접지 방식
- ③ 저항접지 방식
- ④ 소호리액터접지 방식

28. 현수애자에 대한 설명이 잘못된 것은?

- ① 애자를 연결하는 방법에 따라 클래비스형과 볼소켓형이 있다.
- ② 2~4층의 갓 모양의 자기편을 시멘트로 접착하고 그자기 를 주철제 베이스로 지지한다.
- ③ 애자의 연결 갯소를 가감함으로서 임의의 송전전압에 사용할 수 있다.
- ④ 큰 하중에 대하여는 2연 또는 3연으로 하여 사용할 수 있다.

29. 지상역률 0.6, 출력 480 [kW]인 부하에 병렬로 용량 400

[kVA]의 전력용 콘덴서를 설치하면 합성 역률은 어느 정도로 개선되는가?

- ① 0.75
- ② 0.86
- ③ 0.89
- ④ 0.94

30. 옥내배선의 굵기를 설계하는 요령으로 가장 적당하게 설명한 것은?

- ① 부하의 위치와 전압강하를 고려하여 결정하여야 한다.
- ② 승강기 등의 부하와 동일 굵기로 사용할 수 있도록 하여야 한다.
- ③ 부하의 수용률과 허용전류를 고려하여 결정하여야 한다.
- ④ 전압강하, 허용전류, 기계적강도 등을 고려하여 결정하여야 한다.

31. 장거리 송전선로는 일반적으로 어떤 회로로 취급하여 회로를 해석하는가?

- ① 분산부하회로
- ② 집중정수회로
- ③ 분포정수회로
- ④ 특성임피던스회로

32. 전력계통을 연계시켜서 얻는 이득이 아닌 것은?

- ① 배후 전력이 커져서 단락용량이 작아진다.
- ② 부하의 부등성에서 오는 종합첨두부하가 저감된다.
- ③ 공급 예비력이 절감된다.
- ④ 공급 신뢰도가 향상된다.

33. 다음 중 송전계통의 절연협조에 있어서 절연레벨을 가장 낮게 잡고 있는 기기는?

- ① 피뢰기
- ② 단로기
- ③ 변압기
- ④ 차단기


34. 변압기 보호용 비율자동계전기를 사용하여  $\Delta$ -Y 결선의 변압기를 보호하려고 한다. 이 때 변압기 1,2차측에 설치하는 변류기의 결선 방식은?

- ①  $\Delta$ - $\Delta$
- ②  $\Delta$ -Y
- ③ Y- $\Delta$
- ④ Y-Y

35. 접지봉을 사용하여 희망하는 접지저항까지 출일 수 없을 때 사용하는 것은?

- ① 차폐선
- ② 가공지선
- ③ 크로스본드선
- ④ 매설지선

36. 그림과 같은 T-S 선도를 갖는 열사이클은?



- ① 카르노사이클
- ② 랭킨사이클
- ③ 재생사이클
- ④ 재열사이클

37. 유효접지계통에서 피뢰기의 정격전압을 결정하는데 가장 중요한 요소는?

- ① 선로 애자련의 충격성락전압
- ② 내부 이상전압 중 과도이상전압의 크기

- ③ 유도회의 전압의 크기  
 ① 1선지락 고장시 건전상의 대지전위 즉, 지속성 이상전압
38. 수력발전소에서 낙차를 취하기 위한 방식이 아닌 것은?  
 ① 댐식                    ② 수로식  
 ③ 역조정지식            ④ 유역 변경식
39. 다음 모선의 종류가 아닌 것은?  
 ① 단모선                ② 2중모선  
 ③ 3중모선                ④ 환상모선
40. 저압 뱅킹(banking)방식에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 깜박임현상이 심하게 나타난다.  
 ② 저압 간선의 전압강하는 줄어지나 전력손실은 줄일 수 없다.  
 ③ 캐스케이딩 현상의 염려가 있다.  
 ④ 부하의 증가에 대한 융통성이 없다.
- 3과목 : 전기기기**
41. 3300/210 [V], 10 [kVA]의 단상변압기가 있다. %저항강하는 3[%], %리액터스 강하는 4[%]이다. 이 변압기가 무부하인 경우의 2차 단자전압은 약 몇 [V]인가? (단, 변압기는 지역률 80[%]일 때 정격출력을 낸다고 한다.)  
 ① 168                    ② 216  
 ③ 220                    ④ 228
42. 동기 발전기의 돌발 단락전류를 주로 제한하는 것은?  
 ① 누설 리액턴스        ② 동기 리액턴스  
 ③ 권선저항                ④ 역상 리액턴스
43. 단상 정류자 전동기의 일종인 단상 반발 전동기에 해당되는 것은?  
 ① 시라게 전동기        ② 아트킨슨형 전동기  
 ③ 단상 직권정류자 전동기        ④ 반발유도 전동기
44. 변압기의 부하전류 및 전압이 일정하고, 주파수가 낮아졌을 때의 현상으로 옳은 것은?  
 ① 철손 감소                ② 철손 증가  
 ③ 동손 감소                ④ 동손 증가
45. 3상 유도전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대 토크는 어떻게 되는가?  
 ① 2배로 된다.            ② 1/2로 줄어든다.  
 ③  $\sqrt{2}$ 배가 된다.        ④ 변하지 않는다.
46. SCR에 관한 설명이다. 적당하지 않은 것은?  
 ① 3단자 소자이다.  
 ② 적은 게이트 신호로 대전력을 제어한다.  
 ③ 직류 전압만을 제어한다.  
 ④ 스위칭 소자이다.
47. 계자 권선이 전기자에 병렬로만 연결된 직류기는?  
 ① 분권기                ② 직권기  
 ③ 복권기                ④ 타여자기
48. 전원전압이 200[V]이고, 부하가 20[Ω]인 단상 반파정류회로의 부하전류는 약 몇 [A]인가?  
 ① 125                    ② 4.5  
 ③ 17                    ④ 8.2
49. 직류기의 전기자 권선을 중권으로 하였을 때 다음 중 틀린 것은?  
 ① 전기자 권선의 병렬 회로수는 극수와 같다.  
 ② 브러시 수는 항상 2개이다.  
 ③ 전압이 낮고, 비교적 전류가 큰 기기에 적합니다.  
 ④ 균압선 접속을 할 필요가 있다.
50. 직류전압을 직접 제어하는 것은?  
 ① 초퍼형 인버터        ② 3상 인버터  
 ③ 단상 인버터        ④ 브리지형 인버터
51. 직류 발전기의 외부 특성곡선에서 나타내는 관계로 옳은 것은?  
 ① 계자전류와 단자전압        ② 계자전류와 부하전류  
 ③ 부하전류와 유기기전력        ④ 부하전류와 단자전압
52. 직류 전동기의 속도 제어법에서 정출력 제어에 속하는 것은?  
 ① 계자 제어법                ② 전기자 저항 제어법  
 ③ 전압 제어법                ④ 워드 레오나드 제어법
53. 동기 발전기의 기전력의 파형을 정현파로 하기 위한 방법으로 틀린 것은?  
 ① 매극 매상의 슬롯 수를 많게 한다.  
 ② 단절권 및 분포권으로 한다.  
 ③ 전기자 철심을 사(斜)슬롯으로 한다.  
 ④ 공극의 길이를 작게 한다.
54. 다음은 3상 유도전동기의 슬립이 S < 0인 경우를 설명한 것이다. 잘못된 것은?  
 ① 동기속도 이상이다.  
 ② 유도발전기로 사용된다.  
 ③ 유도전동기 단독으로 동작이 가능하다.  
 ④ 속도를 증가시키면 출력이 증가한다.
55. 병렬운전 중의 A, B 두 동기발전기 중, A 발전기의 여자를 B 발전기보다 강하게 하면 A 발전기는?  
 ① 90°진상전류가 흐른다.        ② 90°지상전류가 흐른다.  
 ③ 동기화 전류가 흐른다.        ④ 부하전류가 증가한다.
56. 3상 유도 전동기의 회전자 입력이 P<sub>2</sub>이고 슬립이 S일 때 2차 동손을 나타내는 식은?  
 ① (1-S)P<sub>2</sub>                ② P<sub>2</sub>/S  
 ③ (1-S)P<sub>2</sub>/S                ④ SP<sub>2</sub>
57. 3상 유도전동기에서 동기 와트로 표시되는 것은?  
 ① 토크                    ② 동기 각속도  
 ③ 1차 입력                ④ 2차 출력
58. 병렬운전 중의 3상 동기발전기에 무효순환전류가 흐르는 경

우는?

- ① 여자의 변화      ② 부하의 증가  
 ③ 부하의 감소      ④ 원동기 출력변화

59. 변압기의 단락시험과 관계가 없는 것은?

- ① 누설 리액턴스      ② 전압 변동률  
 ③ 임피던스 와트      ④ 여자 어드미터스

60. 3,300 [V], 630 [Hz]용 변압기의 와류손이 360 [W]이다. 이 변압기를 2,750 [V], 50 [Hz]에서 사용할 때 이 변압기의 와류손은 약 몇 [W]가 되는가?

- ① 200      ② 225  
 ③ 250      ④ 275

## 4과목 : 회로이론 및 제어공학

61. 2단자 임피던스 함수  $Z(s) = \frac{s+3}{(s+4)(s+5)}$  일 때의 영점은?

- ① 4.5      ② -4.-5  
 ③ 3      ④ -3

62. 4단자 정수 A, B, C, D로 출력측을 개방시켰을 때 입력측


에서 본 구동점 임피던스  $Z_{11} = \frac{V_1}{I_1}|_{12} = 0$  를 표시한 것 중 옳은 것은?

①  $Z_{11} = \frac{A}{C}$       ②  $Z_{11} = \frac{B}{C}$

③  $Z_{11} = \frac{A}{B}$       ④  $Z_{11} = \frac{B}{A}$

63. 분포정수회로에서 직렬 임피던스 Z, 병렬어드미턴스를 Y라 할 때, 선로의 특성임피던스  $Z_0$ 는?

- ①  $ZY$       ②  $\sqrt{ZY}$   
 ③  $\sqrt{\frac{Y}{Z}}$       ④  $\sqrt{\frac{Z}{Y}}$

64. 회로에서  $V_1(s)$ 를 입력,  $V_2(s)$ 를 출력이라 할 때 전달함수가  $1/s+10$  되려면  $C[\mu F]$ 의 값은?

- ①  $10^{-6}$       ②  $10^{-3}$   
 ③  $10^3$       ④  $10^6$

65. 권수가 2,000회이고, 저항이 12[Ω]인 솔레노이드에 전류 10[A]를 흘릴 때 자속이  $6 \times 10^{-2}[\text{Wb}]$ 가 발생하였다. 이 회로의 시정수는 몇 [sec]인가?

- ① 0.001      ② 0.01  
 ③ 0.1      ④ 1

66. 기본파의 30[%]인 제3고조파와 20[%]인 제5고조파를 포함하는 전압파의 왜형율은?

- ① 0.26      ② 0.3  
 ③ 0.36      ④ 0.5

67.  $R[\Omega]$ 의 저항 3개를 Y로 접속한 것을 전압 200[V]의 3상 교류 전원에 연결할 때 선전류가 10[A] 흐른다면, 이 3개의 저항을 △로 접속하고 동일 전원에 연결하면 선전류는 몇 [A]가 되는가?

- ① 30      ② 25  
 ③ 20      ④  $20/\sqrt{3}$

68.  $R=2[\Omega]$ ,  $L=10[mH]$ ,  $C=4[\mu F]$ 의 직렬 공진회로의 Q는 얼마인가?

- ① 25      ② 45  
 ③ 65      ④ 85


69. 저항 R, 커패시턴스 C의 병렬회로에서 전원주파수가 변할 때의 임피던스 계적은?


- ① 제1상한내의 반직선      ② 제1상한내의 반원  
 ③ 제4상한내의 반원      ④ 제4상한내의 반직선

70. 각 상의 임피던스가  $R+jZ[\Omega]$ 인 것을 Y결선으로 한 평형 3상 부하에 선간 전압 E[V]를 가하면 선전류는 몇 [A]가 되는가?

- ①  $\frac{E}{\sqrt{2(R^2+X^2)}}$       ②  $\frac{\sqrt{2}E}{\sqrt{R^2+X^2}}$   
 ③  $\frac{\sqrt{3}E}{\sqrt{R^2+X^2}}$       ④  $\frac{E}{\sqrt{3(E^2+X^2)}}$

71. 다음 회로를 블록선도로 그림 것 중 옳은 것은?






72. 어떤 제어계에 단위 계단입력을 가하였더니 출력이  $1-e^{-2t}$ 로 나타났다. 이 계의 전달함수는?


- ①  $1/s+2$
- ②  $2/s+2$
- ③  $1/(s+2)$
- ④  $2/s(s+2)$

73. 그림과 같은 블록선도에서 전달함수 C/R는 얼마인가? (단, D=R)



- ①  $6/7$
- ②  $8/7$
- ③  $9/7$
- ④  $11/7$

74. 다음의 논리기호가 나타내는 논리식은?



- ①  $X = A + B$
- ②  $X = (A + B) \cdot B$
- ③  $X = A \cdot B + A$
- ④  $X = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$

75. 시퀀스  $y(k)$ 의 z 변환을  $Y(z)$ 라고 할 때, 시퀀스  $y(k+n)$ 의 z 변환으로 읽은 것은?

$$\textcircled{1} \quad Z^n[Y(z) - \sum_{k=1}^{n-1} y(k)z^{-k}]$$

$$\textcircled{2} \quad Z^n[Y(z) - \sum_{k=0}^{n-1} y(k)z^{-k}]$$

$$\textcircled{3} \quad Z^n[Y(z) - \sum_{k=0}^{n-1} y(k)z^k]$$

$$\textcircled{4} \quad Z^n[Y(z) - \sum_{k=1}^{n-1} y(k)z^k]$$

76.  $G(s) = \frac{1}{0.005(0.1s+1)^2}$  에서  $w=10[\text{rad/s}]$  일 때의 이득 및 위상각은?

- ① 20dB,  $180^\circ$
- ② 20dB,  $-90^\circ$
- ③ 40dB,  $-180^\circ$
- ④ 40dB,  $-90^\circ$

77. 단위 계단함수  $u(t)$ 의 Z 변환을 나타내는 것은?

$$\textcircled{1} \quad F(Z) = \frac{1}{Z+1} \quad \textcircled{2} \quad F(Z) = \frac{Z}{Z-1}$$

$$\textcircled{3} \quad F(Z) = \frac{1}{Z-1} \quad \textcircled{4} \quad F(Z) = \frac{Z}{Z+1}$$

78. 단위 부쾌한 제어시스템의 개루프 전달함수  $G(s)$ 가 다음과 같이 주어져 있다. 이 때 다음 설명 중 틀린 것은?

$$G(s) = \frac{w_n^2}{s(s+2\zeta w_n)}$$

- ① 이 시스템은  $\zeta=1.2$  일 때 과제동 된 상태에 있게 된다.
- ② 이 폐루프 시스템의 특성방정식은  $s^2 + 2\zeta w_n s + w_n^2 = 0$  이다.
- ③  $\zeta$ 값이 작게 될수록 제동이 많이 걸리게 된다.
- ④  $\zeta$ 값이 음의 값이면 불안정하게 된다.

79. 제어 목적에 의한 분류에 해당되는 것은?

- ① 프로세서 제어
- ② 서보 기구
- ③ 자동조정
- ④ 비율제어

80. 특성방정식  $s^2 + 2\zeta w_n s + w_n^2 = 0$ 에서 감쇠진 동을 하는 제동비  $\zeta$ 의 값에 해당되는 것은?

- ①  $\zeta > 1$
- ②  $\zeta = 1$
- ③  $\zeta = 0$
- ④  $0 < \zeta < 1$

#### 5과목 : 전기설비기술기준 및 판단기준

81. 전기 집진장치에서 변압기로부터 정류기에 이르는 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분 및 케이블의 피복에 사용되는 금속체에는 원칙적으로 몇 종 접지공사를 하여야 하는가? (관련 규정 개정전 문제로 여기에서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

82. 애자사용공사에 의한 저압 옥내 배선시 전선 상호간의 간격은 몇 [cm] 이상이어야 하는가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

83. 다음 중 가연성 분진에 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시공할 수 있는 저압 옥내 배선은?

- ① 버스 덕트 공사
- ② 라이팅 덕트 공사
- ③ 가요전선관공사
- ④ 금속관공사

84. 교류 전차선 전기철도로서 전차선로의 사용전압이 단상교류 몇 [V] 이하인 것의 전차선로는 전기철도의 전용부지내에 시설하고 또한 전차선은 가공방식에 의하여 시설하여야 하는가?

- ① 10,000
- ② 15,000
- ③ 20,000
- ④ 25,000

85. 다음 중 대지로부터 절연을 하는 것이 기술상 곤란하여 절연을 하지 않아도 되는 것은?

- ① 항공장애등
- ② 전기로
- ③ 옥외조명등
- ④ 에어콘

86. 가변형의 용접전극을 사용하는 아크용접장치의 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 몇 [V]이하 이어야 하는가?

- ① 150
- ② 220
- ③ 300
- ④ 380

87. 수소 냉각식의 발전기, 조상기는 발전기안 또는 조상기안의 수소의 순도가 몇[%]이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 70
- ② 75
- ③ 80
- ④ 85

88. 특별고압 가공전선로 중 지지물로 직선형의 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 몇 기 이하마다 내장 애자장치가 되어 있는 철탑 또는 이와 동등이상의 강도를 가지는 철탑 1기를 시설하여야 하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 8
- ④ 10

89. 옥내에 시설하는 전동기에는 과부하 보호장치를 시설하여야 하는데, 단상전동기인 경우에 전원측 전로에 시설하는 과전류차단기의 정격전류가 몇 [A] 이하이면 과부하 보호장치를 시설하지 않아도 되는가?

- ① 10
- ② 15
- ③ 30
- ④ 50

90. 변전소에 올타리·담 등을 시설할 때, 사용전압이 345 [kV]라면 올타리·담 등의 높이와 올타리·담 등으로부터 충전부분 까지의 거리의 합계는 몇 [m]이상으로 하여야 하는가?

- ① 6.48
- ② 8.16
- ③ 8.40
- ④ 8.28

91. 제2종 접지 공사에 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 경우, 접지선의 어느 부분을 합성수지관 또는 이와 동등 이상의 절연효력 및 강도를 가지는 물드로 덮어야 하는가?

- ① 지하 30cm로부터 지표상 2m까지
- ② 지하 50cm로부터 지표상 1.2m까지
- ③ 지하 60cm로부터 지표상 1.8m까지
- ④ 지하 75cm로부터 지표상 2m까지

92. 기공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 일반적인 경우 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1.2
- ② 1.5
- ③ 1.8
- ④ 2

93. 가공전선로에 사용하는 지지물을 강관으로 구성되는 철탑으로 할 경우, 지지물의 강도계산에 적용하는 병종품압하중은 구성재의 수직투영면적 1[m<sup>2</sup>]에 대한 풍압의 몇 [kgf]를 기초로 하여 계산하는가? (단, 단주는 제외한다.)

- ① 441
- ② 627
- ③ 705
- ④ 1078

94. 시가지에 시설하는 통신선을 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하여서는 아니 되는 것은?

- ① 지름 3.6[mm]의 절연 전선
- ② 첨가 통신용 제1종 케이블
- ③ 첨가 통신용 제2종 케이블
- ④ 광섬유 케이블

95. 지중전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소에 기준에 적합하게 시설할 경우 매설 깊이는 최소 몇[cm] 이상이면 되는가?

- ① 60
- ② 80
- ③ 100
- ④ 120

96. 시가지에서 저압 가공전선로를 도로에 따라 시설할 경우 지표상의 최저 높이는 몇[m] 이상이어야 하는가?

- ① 4.5
- ② 5
- ③ 5.5
- ④ 6

97. 사용전압이 35,000[V]를 넘고 100,000[V]미만인 특별고압 가공 전선로의 지지물에 고압 또는 저압 가공전선을 병가할 수 있는 조건으로 틀린 것은?

- ① 특별고압 가공전선로는 제2종 특별고압 보안공사에 의한다.
- ② 특별고압 가공전선과 고압 또는 저압 가공전선과의 이격거리는 0.8m 이상으로 한다.
- ③ 특별고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고 단면적이 55mm<sup>2</sup>인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 및 굽기의 연선을 사용한다.
- ④ 특별고압 가공전선로의 지지물은 강판조립주를 제외한 철주, 철근콘크리트주 또는 철탑이어야 한다.

98. 고·저압 혼촉시에 저압전로의 대지전압이 150[V]를 넘는 경우로서 1초를 넘고 2초 이내에 자동차 단장치가 되어 있는 고압전로의 1선 지락전류가 30[A]인 경우, 이에 결합된 변압기 저압측의 제2종 접지저항 값은 몇[Ω] 이하로 유지하여야 하는가?

- ① 10
- ② 15
- ③ 20
- ④ 30

99. 특별고압 지중전선과 고압 지중전선이 서로 교차하며, 각각의 지중전선을 견고한 난연성의 관에 넣어 시설하는 경우, 지중함내 이외의 곳에서 상호간의 이격거리는 몇cm 이하로 시설하여도 되는가?

- ① 30
- ② 60
- ③ 100
- ④ 120

100. 지중에 매설되어 있고 대지와의 전기저항 값이 몇[Ω] 이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관로는 이를 각 종 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있는가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 5
- ④ 10

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(2)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(3)	(4)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(4)	(1)	(1)	(2)	(4)	(1)	(4)	(3)	(1)	(4)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
(4)	(2)	(4)	(4)	(4)	(4)	(2)	(2)	(3)	(4)
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
(3)	(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(4)	(3)	(3)	(3)
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
(3)	(1)	(2)	(2)	(4)	(3)	(1)	(2)	(2)	(1)
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
(4)	(1)	(4)	(3)	(2)	(4)	(1)	(1)	(4)	(3)
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
(4)	(1)	(4)	(3)	(4)	(3)	(1)	(1)	(3)	(4)
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
(1)	(2)	(3)	(2)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
(1)	(3)	(4)	(4)	(2)	(3)	(4)	(4)	(2)	(4)
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
(4)	(4)	(2)	(1)	(1)	(2)	(2)	(1)	(1)	(2)